

ภาคผนวก ข

ค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ จำนวนครั้งของการตัด - ต่อการทำงาน
ของคอมเพรสเซอร์ ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ของทั้ง 2 กรณี

ตารางที่ ข.1

ค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และจำนวนครั้งของการตัด - ต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์
ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่มีการใช้สารดูดความชื้นร่วมกับระบบปรับอากาศ

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	Tเฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RHเฉลี่ย
1	2		20.63	21.91	22.75	22.88	22.04	63.96	59.34	57.37	56.90	59.39
		18	21.97	22.99	23.20	23.39	22.89	67.75	64.41	63.85	61.65	64.42
2	2		20.32	21.90	23.04	22.66	21.98	65.91	59.88	57.97	58.73	60.62
		2	21.82	22.47	23.35	23.25	22.72	69.49	64.47	64.21	63.09	65.31
3	2		21.55	23.14	23.67	23.48	22.96	63.89	62.59	60.91	60.65	62.01
		72	21.74	22.62	23.58	23.40	22.83	71.17	62.81	62.83	62.19	64.75
4	5		19.92	20.94	21.91	22.21	21.24	62.94	60.65	58.98	58.36	60.23
		20	22.13	22.61	23.08	23.12	22.74	73.00	68.07	58.50	66.84	69.01
5	3		19.96	21.27	22.14	22.25	21.40	64.41	61.36	59.93	59.93	61.41
		18	21.44	21.17	22.68	22.85	22.28	69.02	67.78	67.09	64.86	67.19
6	3		19.67	21.08	21.97	22.05	21.19	64.92	62.06	60.45	60.07	61.87
		10	21.14	21.90	22.36	22.50	21.98	71.59	67.35	66.83	64.57	67.59
7	4		19.72	21.21	22.09	22.14	21.29	66.33	63.06	61.40	61.42	63.05
		10	22.02	22.80	22.94	22.96	22.68	73.49	70.97	70.45	68.61	70.88
8	4		20.19	21.19	22.21	22.43	21.51	66.16	63.78	61.88	61.54	63.34
		14	22.16	22.91	23.04	23.16	22.82	75.40	71.07	70.27	68.32	71.26
9	3		19.93	21.24	22.15	22.36	21.42	66.31	63.66	62.14	61.60	63.43
		13	21.27	21.60	22.49	22.68	22.01	73.75	68.70	68.87	66.17	69.42
10	2		19.74	21.14	21.99	22.13	21.25	67.11	63.56	61.89	61.40	63.49
		1	21.00	21.49	22.27	22.43	21.80	74.07	68.28	68.35	65.83	69.13
11	2		21.38	22.14	22.59	22.73	22.21	71.39	69.53	68.43	66.86	69.05
		13	22.11	22.76	23.04	23.17	22.77	73.69	71.02	71.11	69.20	71.26

ตารางที่ ข.1 (ต่อ)

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
12	4		19.76	21.14	21.97	22.18	21.26	67.10	64.19	62.53	62.25	64.02
		14	21.74	22.40	22.65	22.84	22.41	72.77	71.14	70.83	68.61	70.84
13	2		19.66	21.03	21.86	21.98	21.13	66.94	64.05	62.37	62.08	63.86
		8	20.79	21.61	22.05	22.30	21.69	74.63	69.23	68.27	65.85	69.50
14	3		19.77	21.11	21.97	22.03	21.22	69.73	64.37	62.60	62.59	64.82
		8	21.71	22.48	22.62	22.67	22.37	75.40	71.56	70.96	68.94	71.72
15	3		19.99	21.19	22.09	22.19	21.36	67.27	64.84	63.07	62.77	64.49
		5	21.23	22.11	22.34	22.49	22.04	74.26	70.65	69.67	67.17	70.44
16	3		19.99	21.38	22.29	22.28	21.49	68.05	65.21	63.48	63.48	65.05
		6	21.28	22.23	22.44	22.56	21.13	74.54	71.04	69.82	67.71	70.78
17	5		19.83	21.21	22.33	22.08	21.36	68.27	65.23	63.42	63.73	65.16
		9	22.17	22.70	22.82	22.98	22.67	76.40	72.33	72.66	71.09	73.12
18	2		19.83	21.14	21.97	22.11	21.26	68.48	65.26	63.55	63.23	65.13
		4	20.94	21.38	21.92	22.34	21.65	75.65	69.57	69.68	67.33	70.56
19	2		20.27	21.69	22.55	22.39	21.73	71.14	67.42	65.95	65.47	67.49
		4	21.27	21.90	22.38	22.54	22.02	76.61	71.72	71.33	69.55	72.03
20	2		20.28	21.79	22.66	22.41	21.79	70.14	67.48	65.80	66.26	67.42
		23	20.86	21.58	22.34	22.42	21.80	77.07	70.02	69.50	68.25	71.21
21	3		19.30	20.46	21.36	21.55	20.67	69.43	67.52	65.69	65.33	66.99
		8	20.60	21.39	21.42	21.87	21.32	76.47	72.64	72.25	70.14	72.88
22	2		19.28	20.67	21.63	21.28	20.72	70.75	66.99	65.29	65.81	67.21
		5	20.51	21.39	21.55	21.65	21.28	77.18	72.63	71.24	70.51	72.89
23	2		19.65	21.01	21.95	21.52	21.03	70.76	68.38	66.69	67.44	68.32
		3	20.35	21.36	21.76	21.64	21.28	78.57	72.82	70.86	70.83	73.27
24	2		20.38	21.64	22.31	22.07	21.60	71.39	69.21	68.38	68.65	69.41
		7	21.00	21.90	22.18	22.17	21.81	78.90	74.25	72.55	71.71	74.35
25	2		19.48	20.84	21.87	21.54	20.93	69.67	67.33	65.50	65.82	67.08
		7	20.17	21.32	21.63	21.68	21.20	77.68	71.96	69.68	68.68	72.00
26	2		19.33	20.84	21.67	21.44	20.82	71.04	67.46	56.64	65.34	67.37
		7	20.54	21.10	21.57	21.79	21.25	76.93	70.92	71.66	69.94	72.36
27	3		19.45	20.73	21.62	21.47	20.82	69.51	67.68	65.92	65.74	67.21
		4	20.58	21.04	21.45	21.71	21.20	76.56	71.59	68.08	69.79	71.51

ตารางที่ ข.1 (ต่อ)

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
28	2		19.89	21.20	21.96	21.80	21.21	76.56	71.59	68.08	69.79	71.51
		8	20.63	21.18	21.76	21.90	21.37	77.86	71.67	71.23	70.11	72.72
29	-		19.66	20.81	21.68	21.68	20.96	70.56	67.85	66.19	65.99	67.65
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ข.2

ค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และจำนวนครั้งของการตัด - ต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์
ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ในกรณีที่มีการใช้สารซิลิกาเจลร่วมกับระบบปรับอากาศ

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
1	3		20.25	21.28	22.41	22.71	21.66	57.92	55.29	52.49	53.37	54.77
		12	21.70	22.26	22.90	23.25	22.53	63.02	61.02	59.36	58.26	60.42
2	3		19.79	21.37	22.40	22.63	21.55	58.62	55.06	52.81	53.05	54.88
		28	21.33	22.18	22.71	23.02	22.31	64.84	59.93	58.89	57.35	60.25
3	4		19.46	20.85	21.85	22.21	21.09	58.61	55.86	53.88	53.30	55.41
		12	21.16	22.29	22.54	22.86	22.21	62.13	60.22	60.37	58.70	60.36
4	3		19.56	21.11	22.10	22.33	21.28	63.04	59.15	57.40	56.94	59.13
		6	21.38	22.00	22.65	22.86	22.22	66.86	65.23	64.65	62.94	64.92
5	3		20.04	21.50	22.45	22.64	21.65	63.64	60.59	58.31	58.20	60.18
		9	21.56	22.23	22.83	23.06	22.42	66.56	65.87	64.73	62.56	64.93
6	3		20.04	21.19	22.20	22.43	21.46	63.76	59.46	56.78	57.17	59.29
		8	21.41	22.36	22.68	23.01	22.37	64.51	64.62	62.90	61.33	63.34
7	4		19.68	21.12	22.07	22.33	21.30	62.79	59.45	57.28	56.99	59.13
		6	21.27	22.21	22.52	22.83	22.21	65.38	64.87	63.84	61.89	63.99
8	3		19.75	21.25	22.17	22.37	21.38	64.56	59.72	57.78	57.77	59.56
		5	22.11	22.89	22.95	23.13	22.77	70.75	67.74	67.47	65.95	67.98

ตารางที่ ข.2 (ต่อ)

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
9	3		20.42	21.66	22.62	22.69	21.85	63.98	61.87	59.23	59.57	61.16
		10	21.50	22.39	22.74	22.87	22.38	68.90	66.67	65.25	64.11	66.23
10	2		19.90	21.06	21.97	22.40	21.33	63.32	59.49	57.45	56.97	59.31
		6	21.08	21.91	22.22	22.66	21.97	69.08	64.98	63.59	61.45	64.77
11	3		19.97	21.22	22.13	22.35	21.42	61.90	59.44	57.53	57.11	59.00
		4	21.20	22.15	22.35	22.70	22.10	67.46	64.93	64.05	61.93	64.59
12	2		20.17	21.48	22.31	22.47	21.61	62.72	60.12	58.27	58.49	59.90
		8	20.82	21.90	22.32	22.57	21.90	70.16	64.69	62.52	61.22	64.65
13	3		19.79	21.10	22.04	22.27	21.30	62.70	59.63	57.68	57.70	59.43
		8	21.18	21.75	22.33	22.69	21.99	67.12	64.79	64.37	62.58	64.72
14	3		19.50	21.00	21.83	21.89	21.06	62.32	59.54	57.44	57.42	59.18
		3	20.96	21.56	22.12	22.36	21.75	67.40	64.31	63.89	62.03	64.41
15	3		20.12	21.63	22.22	22.31	21.57	63.01	60.72	58.66	58.95	60.33
		17	20.21	21.90	22.38	22.61	22.02	67.90	65.16	64.54	62.95	65.14
16	3		19.17	20.58	21.35	21.65	20.69	61.51	58.77	57.17	56.59	58.51
		6	20.58	21.40	21.71	22.04	21.43	67.58	64.88	64.42	62.20	64.77
17	3		19.37	20.75	21.64	21.67	20.86	63.01	60.22	58.22	58.62	60.02
		6	20.59	21.35	21.80	22.00	21.43	69.26	65.26	64.29	62.72	65.38
18	3		19.37	20.78	21.71	21.72	20.90	63.62	60.60	58.47	58.92	60.40
		6	20.64	21.50	21.86	22.03	21.51	69.73	66.32	65.16	63.70	66.23
19	3		19.44	20.76	21.68	21.64	20.88	63.72	61.26	59.14	59.73	60.96
		6	20.81	21.84	21.98	22.14	21.69	68.24	66.23	65.72	64.23	66.10
20	2		19.39	20.71	21.65	21.55	20.83	63.93	61.05	58.90	59.24	60.78
		8	20.37	21.37	21.71	21.78	21.31	70.92	65.97	64.45	63.55	66.22
21	3		19.33	20.51	21.50	21.57	20.73	63.37	60.72	58.69	58.74	60.38
		3	20.66	21.66	21.80	22.01	21.53	68.37	65.78	65.45	63.42	65.75
22	3		19.80	21.05	21.88	21.82	21.14	63.90	61.48	59.95	60.37	61.42
		5	20.86	21.48	22.07	22.10	21.63	68.17	66.44	65.81	64.52	66.24
23	5		19.41	20.89	21.69	21.62	20.90	64.52	61.35	59.53	59.58	61.24
		9	21.64	22.42	22.55	22.58	22.29	67.65	68.11	66.25	65.25	66.82
24	3		19.20	20.60	21.47	21.50	20.69	63.75	60.97	59.26	59.29	60.79
		5	20.88	21.48	21.90	22.07	21.58	69.68	66.88	66.66	64.69	66.98

ตารางที่ ข.2 (ต่อ)

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
25	3		19.51	20.92	21.68	21.78	20.97	64.91	61.97	60.17	60.71	61.94
		6	20.77	21.40	21.86	21.78	20.97	64.91	61.97	60.17	60.71	61.94
26	3		19.43	20.80	21.68	21.82	20.94	65.70	62.25	60.40	60.33	62.17
		3	20.80	21.80	22.10	22.20	21.72	67.40	67.50	66.53	64.61	66.51
27	3		19.68	21.13	21.88	21.78	21.12	66.06	63.30	61.55	62.64	63.39
		3	20.91	21.79	22.10	22.17	21.74	70.75	68.93	68.23	66.83	68.68
28	2		19.86	21.29	22.04	21.89	21.27	68.65	64.47	62.48	63.58	64.79
		7	20.88	21.73	22.15	22.15	21.73	73.93	69.34	68.66	67.72	69.91
29	2		19.41	20.79	21.70	21.70	20.90	68.03	64.21	62.26	63.15	64.41
		6	20.58	21.45	21.89	21.99	21.48	74.57	69.99	69.08	67.30	70.23
30	2		19.51	20.84	21.75	21.72	20.96	68.74	64.42	62.62	63.68	64.87
		5	20.71	21.61	21.91	22.03	21.57	74.09	70.22	68.97	67.74	70.26
31	2		19.57	20.99	21.83	21.75	21.03	67.74	64.66	63.00	63.93	64.84
		5	20.57	21.56	21.91	21.94	21.49	75.09	70.00	69.04	67.80	70.48
32	3		19.64	21.03	21.89	21.83	21.10	67.89	65.21	63.46	64.13	65.17
		6	20.83	21.94	22.05	22.16	21.75	73.57	70.31	70.17	68.61	70.66
33	3		19.42	20.82	21.68	21.73	20.92	68.26	65.10	63.24	64.14	65.19
		5	20.88	21.61	22.06	22.24	21.70	71.33	70.85	70.32	68.71	70.30
34	2		19.49	20.96	21.72	21.76	20.98	68.77	65.81	63.71	65.05	65.83
		6	20.55	21.13	21.85	22.01	21.38	76.57	69.65	70.67	68.83	71.43
35	3		19.51	20.99	21.74	21.71	20.99	68.98	66.29	64.18	65.40	66.21
		6	20.90	21.49	21.97	22.10	21.61	73.91	71.18	71.02	70.09	71.55
36	2		19.39	20.80	21.60	21.70	20.87	70.32	65.75	63.59	64.72	66.10
		3	20.68	21.24	21.80	22.10	21.45	75.61	70.68	70.15	68.29	71.18
37	2		20.21	21.54	22.03	22.18	21.49	72.41	67.06	65.76	66.60	67.96
		4	21.19	21.83	22.22	22.43	21.92	74.87	72.11	71.67	70.15	72.20
38	2		19.96	21.30	22.02	22.03	21.33	68.87	66.57	65.00	64.98	66.35
		5	20.72	21.42	22.05	22.12	21.58	76.73	70.73	69.97	68.78	71.55
39	2		19.75	21.13	21.80	21.88	21.14	70.99	66.21	64.37	65.51	66.77
		5	20.84	21.60	21.97	22.12	21.63	75.05	71.27	70.89	69.58	71.70

ตารางที่ ข.2 (ต่อ)

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
40	3		19.41	20.85	21.63	21.71	20.90	68.44	65.64	63.87	64.47	65.63
		4	20.70	21.58	21.84	22.00	21.53	73.44	71.10	70.42	69.17	71.03
41	2		19.66	20.90	21.70	21.62	20.97	71.41	66.14	64.37	65.58	66.87
		4	20.76	21.57	21.87	21.93	21.53	74.34	71.49	70.56	69.52	71.48
42	2		19.59	20.91	21.69	21.72	20.98	69.96	66.34	64.60	65.57	66.62
		4	20.57	21.43	21.76	21.89	21.41	76.33	71.85	70.81	69.72	72.18
43	2		19.77	21.01	21.71	21.74	21.06	71.45	67.09	65.29	66.43	67.56
		3	20.79	21.65	21.66	21.99	21.52	76.34	72.40	71.27	70.20	72.55
44	3		20.20	21.33	21.91	21.90	21.34	68.64	66.64	65.68	66.18	66.79
		4	21.00	21.92	22.00	22.09	21.75	73.05	71.44	71.47	70.39	71.59
45	2		19.54	20.86	21.64	21.70	20.94	71.80	67.31	65.00	66.39	67.63
		2	20.69	21.69	21.60	21.95	21.48	75.74	72.26	71.76	70.19	72.49
46	3		20.31	21.46	22.03	21.96	21.44	69.91	67.83	67.55	67.90	68.30
		2	21.16	22.02	21.96	22.20	21.84	73.14	71.77	71.99	71.43	72.08
47	3		20.26	21.36	22.12	22.05	21.45	70.12	68.24	67.00	67.32	68.17
		2	21.01	21.61	22.13	22.15	21.72	74.26	72.83	72.09	70.95	72.53
48	3		20.21	21.86	22.21	22.00	21.57	69.84	68.79	66.73	67.11	68.12
		2	21.04	21.71	21.96	22.16	21.72	72.52	72.63	71.52	70.16	71.71
49	3		20.13	21.74	22.21	21.94	21.50	69.42	67.72	66.02	66.46	67.41
		2	20.97	21.62	21.90	22.13	21.65	73.02	72.26	71.36	70.17	71.70
50	2		20.25	21.68	22.07	21.96	21.49	69.61	67.89	66.11	66.46	67.52
		3	20.82	21.37	21.93	22.02	21.53	76.30	71.05	70.97	69.84	72.04
51	2		20.16	21.53	22.18	21.89	21.44	72.67	67.36	65.84	66.84	68.18
		-	21.04	21.69	21.96	22.16	21.71	74.23	71.96	71.36	70.02	71.89

ตารางที่ ข.3

ค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และจำนวนครั้งของการตัด - ต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์
ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ในกรณีที่มีการใช้สารอีโคไดรยร่วมกับระบบปรับอากาศ

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
1	2		21.50	23.12	24.34	25.26	23.56	64.41	60.90	62.98	60.96	62.32
		27	22.71	23.35	25.08	25.49	24.16	72.45	63.97	63.05	62.92	65.60
2	3		21.84	22.89	24.07	24.43	23.31	63.26	61.07	61.98	61.25	61.89
		14	23.30	23.81	24.86	24.93	24.22	70.26	67.09	61.77	62.38	65.38
3	4		22.10	22.88	24.03	24.43	23.36	63.97	62.60	59.39	59.94	61.37
		11	23.40	23.91	24.89	24.94	24.28	70.56	68.75	62.41	62.63	66.09
4	3		22.02	23.11	24.12	24.42	23.42	64.81	62.23	60.72	61.59	62.34
		12	23.16	23.65	24.96	24.97	24.18	71.88	68.32	63.18	63.41	66.70
5	3		21.81	23.04	23.96	24.18	23.25	64.54	62.47	60.77	61.34	62.28
		25	22.86	23.89	24.80	24.74	24.07	72.35	67.79	63.45	63.66	66.81
6	4		21.49	22.61	23.59	23.68	22.84	64.35	61.97	59.65	59.91	61.47
		5	22.85	23.33	24.52	24.33	23.76	71.24	67.50	62.67	63.64	66.26
7	3		22.11	23.00	23.98	24.15	23.31	65.91	63.64	62.37	62.91	63.71
		8	23.05	23.35	24.76	24.66	23.96	72.87	68.62	63.95	64.09	67.38
8	4		21.77	23.15	23.92	24.02	23.21	65.08	62.79	59.92	60.46	62.07
		6	23.11	23.75	24.69	24.52	24.02	70.39	68.60	62.55	63.43	66.24
9	4		22.20	22.89	24.01	24.17	23.32	65.11	63.32	61.23	61.29	62.74
		6	23.22	23.91	24.64	24.58	24.09	70.63	69.63	63.33	63.86	66.86
10	3		21.92	23.18	24.03	24.22	23.34	67.47	64.45	66.77	66.32	66.25
		8	23.32	24.18	24.64	24.66	24.20	71.42	70.40	64.58	65.64	68.01
11	3		22.00	23.00	23.93	24.24	23.29	67.39	64.90	65.15	64.98	65.60
		5	23.19	23.84	24.74	24.72	24.12	73.97	71.52	65.92	66.46	69.47
12	2		22.28	23.47	24.34	24.39	23.62	68.39	66.07	68.23	68.21	67.73
		6	23.01	23.93	24.87	24.82	24.16	76.17	71.32	67.82	68.67	70.99
13	3		22.27	23.28	24.26	24.56	23.59	69.59	66.71	68.11	67.50	67.98
		6	23.59	23.82	24.85	24.90	24.29	73.27	71.93	66.08	66.86	69.53

ตารางที่ ข.3 (ต่อ)

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
14	2		22.14	23.33	24.26	24.57	23.57	69.42	66.80	69.22	68.39	68.46
		3	23.12	23.43	24.87	24.90	24.08	76.20	70.29	68.36	68.74	70.90
15	2		23.12	24.30	24.98	24.96	24.34	72.92	68.28	71.07	70.92	70.80
		4	23.92	24.32	25.11	25.07	24.61	74.37	72.77	66.59	67.35	70.27
16	3		22.88	23.88	24.55	24.66	23.99	68.61	67.15	68.05	67.81	67.91
		6	23.77	24.17	24.92	24.95	24.45	73.53	72.17	66.36	67.06	69.78
17	4		22.43	23.39	24.05	24.33	23.55	68.28	66.20	65.36	66.97	66.70
		2	23.55	24.14	24.63	24.71	24.26	72.16	72.59	66.17	67.57	69.62
18	2		22.90	24.04	24.62	24.76	24.08	71.20	67.76	71.67	71.32	70.49
		4	23.64	23.90	24.96	25.07	24.39	77.60	73.86	69.44	70.40	72.83
19	2		22.88	23.79	24.47	24.85	24.00	72.87	69.33	72.35	71.55	71.53
		7	23.72	24.02	25.05	25.14	24.48	78.19	74.33	69.94	70.64	73.27
20	2		22.58	23.50	24.40	24.63	23.78	71.53	68.53	71.42	70.83	70.58
		6	23.32	23.72	24.73	25.00	24.19	78.15	73.96	70.97	71.04	73.53
21	3		22.34	23.62	24.20	24.41	23.64	71.60	68.73	67.32	67.36	68.75
		5	23.20	23.91	24.71	24.85	24.17	78.21	73.97	69.57	69.56	72.83
22	3		22.38	23.56	24.28	24.35	23.64	70.29	68.50	68.93	69.14	69.21
		5	23.43	24.12	24.79	24.75	24.27	75.88	74.23	68.15	68.49	71.69
23	3		22.29	23.36	24.12	24.20	23.50	70.39	68.74	68.90	69.21	69.31
		7	23.31	24.12	24.72	24.62	24.19	76.74	74.51	68.67	69.22	72.28
24	4		21.71	23.08	23.75	23.83	23.10	70.47	68.00	66.36	66.29	67.78
		5	23.06	23.91	24.40	24.39	23.94	76.84	74.31	68.92	69.50	72.79
25	3		22.06	23.47	23.88	23.84	23.31	70.81	68.91	69.07	69.29	69.52
		6	23.09	23.56	24.41	24.26	23.83	75.49	72.89	68.42	68.19	71.25
26	3		21.81	23.07	23.75	23.88	23.13	70.86	68.62	71.29	70.26	70.26
		6	23.16	23.56	24.31	24.22	23.81	74.46	74.40	68.82	68.50	71.57
27	3		21.83	22.96	23.53	23.86	23.04	71.25	68.54	71.36	70.79	70.48
		7	23.09	23.56	24.24	24.21	23.77	75.33	74.65	69.21	69.45	72.16
28	4		21.49	22.79	23.30	23.36	22.74	71.00	68.61	67.48	67.55	68.66
		2	22.92	23.59	24.13	24.05	23.67	75.85	74.18	68.55	68.92	71.87
29	2		22.59	23.76	24.02	24.13	23.63	73.55	70.09	73.30	73.10	72.51
		4	23.26	23.90	24.44	24.18	23.95	76.41	74.82	69.17	70.60	72.75

ตารางที่ ข.3 (ต่อ)

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
30	2		22.07	23.29	23.85	23.94	23.29	73.03	69.72	73.58	73.08	72.35
		1	22.95	23.61	24.37	24.19	23.78	79.05	75.09	71.81	72.66	74.65
31	2		23.19	24.03	24.49	24.26	24.00	74.59	75.30	74.64	74.61	74.79
		5	23.58	24.15	24.81	24.51	24.26	79.88	76.14	71.71	73.01	75.18
32	3		22.00	23.36	23.89	23.84	23.27	72.30	70.13	72.03	71.79	71.56
		1	23.13	23.90	24.39	24.22	23.91	77.42	75.88	70.33	71.39	73.75
33	3		23.13	24.10	24.39	24.21	23.96	73.51	73.85	73.34	73.61	73.58
		4	23.63	24.28	24.70	24.40	24.25	77.04	76.69	70.23	71.18	73.78
34	2		22.28	23.47	24.10	24.22	23.52	75.17	70.84	74.37	73.86	73.56
		3	23.24	24.01	24.51	24.30	24.02	78.05	76.08	70.44	71.70	74.07
35	2		22.37	23.69	24.17	24.11	23.59	73.10	71.19	73.63	73.61	72.88
		2	22.98	23.86	24.51	24.43	23.95	80.63	76.01	72.23	72.77	75.41
36	3		23.16	24.21	24.55	24.20	24.03	73.28	72.49	71.69	72.40	72.46
		3	23.51	24.20	24.76	24.50	24.24	78.46	76.48	70.92	71.56	74.36
37	3		22.71	23.74	24.35	24.15	23.74	72.22	70.76	72.23	71.92	71.78
		6	23.41	24.12	24.68	24.48	24.17	76.95	75.85	72.59	70.65	74.01
38	2		21.76	22.89	23.69	24.00	23.08	73.47	69.61	73.23	72.51	72.21
		3	22.86	23.66	24.27	24.27	23.77	78.54	75.65	73.63	70.64	74.61
39	2		22.46	23.73	24.00	24.13	23.58	72.49	71.38	73.21	72.70	72.44
		7	23.07	23.44	24.38	24.45	23.84	78.84	73.76	70.64	70.91	73.54
40	4		21.65	22.86	23.50	23.81	22.95	71.46	69.44	68.48	70.54	69.98
		1	23.59	23.91	24.58	24.57	24.16	78.25	76.29	74.06	73.22	75.46
41	2		23.61	24.27	24.64	24.68	24.30	75.16	76.21	75.54	75.07	75.49
		7	23.99	24.37	24.93	24.77	24.52	78.30	76.52	74.35	71.08	75.06
42	2		22.00	23.08	23.81	24.27	23.29	73.28	69.23	73.20	71.86	71.89
		7	23.13	23.51	24.40	24.54	23.90	77.39	74.50	73.06	70.00	73.73
43	4		21.99	23.00	23.79	23.91	23.17	71.84	69.55	68.06	69.40	69.71
		6	23.23	24.02	24.48	24.33	24.02	75.07	75.84	71.68	70.40	73.25
44	4		22.00	23.31	23.92	24.06	23.32	72.19	69.81	67.36	67.05	69.11
		11	23.25	23.95	24.51	24.61	24.08	77.28	74.95	70.54	69.74	73.13
45	3		22.07	23.14	23.78	24.37	23.34	70.88	68.64	67.55	66.66	68.43
		12	23.02	23.66	24.42	24.96	24.02	77.92	73.36	73.55	69.23	73.52

ตารางที่ ข.3 (ต่อ)

ครั้งที่	ระยะเวลา (นาที)		อุณหภูมิ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (T, °C)					ความชื้นสัมพัทธ์ ณ เวลาเริ่มการตัด - ต่อ (RH, %)				
	ตัด	ต่อ	T1	T2	T3	T4	T เฉลี่ย	RH1	RH2	RH3	RH4	RH เฉลี่ย
46	3		21.97	23.47	23.91	24.62	23.49	70.60	67.37	67.04	67.60	68.15
		4	23.33	24.21	24.71	25.46	24.43	77.70	73.58	74.04	68.75	73.52
47	2		23.28	23.90	24.70	25.70	24.39	71.21	69.27	69.99	69.91	70.10
		4	24.08	24.65	25.21	25.93	24.97	77.73	74.85	73.93	68.83	73.83
48	2		23.76	24.41	25.09	26.14	24.85	73.05	69.55	71.28	70.48	71.10
		-	24.68	25.14	25.62	26.28	25.43	76.24	74.54	73.38	67.21	72.84