ภาคผนวก ง
ข้อมูลทั่วไปทางด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ ง.1 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณชั้นล่าง สำนักบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะ 1 เมตร

Location National Institute Development Admistration Distance 1 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10:00	26.7	0.19	66.5	29.6	26.3	27.75	28	44	27	27	28	30	
10:30	26.5	0.19	67.7	27.8	24.6	25.75	27	42	27	27	28	30	
11:00	26.5	0.15	68.2	27.4	24.3	25.20	28	37	27	27	28	29	
11:30	26.3	0.20	69.2	27.7	24.4	25.57	27	32	25	26	27	28	
12:00	27.1	0.05	63.9	27.3	23.9	23.33	28	33	27	27	28	28	
12:30	26.3	0.11	65.5	27.5	23.9	24.06	27	31	25	26	28	28	
13:00	26.7	0.07	66.5	27.6	23.7	24.57	27	31	26	27	28	28	
13:30	26.3	0.14	67.8	27.5	23.4	24.47	27	30	25	26	27	27	
14:00	25.5	0.11	65.9	27.8	24.4	24.35	26	29	26	26	27	26	
14:30	25.4	0.13	65.2	27.2	23.9	23.67	27	30	26	26	28	28	
15:00	25.3	0.10	67.5	26.9	23.8	24.22	27	29	25	26	27	27	
15:30	25.2	0.10	67.8	27.4	24.1	24.90	27	29	26	26	27	28	
16:00	25.1	0.13	67.2	26.9	23.7	23.97	27	29	26	26	28	28	
16:30	25.0	0.10	66.9	27.0	23.7	23.72	27	28	25	26	27	27	

ตารางที่ ง.2 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณชั้นล่าง สำนักบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะ 2 เมตร

Location National Institute Development Admistration Distance 2 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10:00	26.6	0.37	66.7	29.9	26.4	28.16	27	43	28	26	27	27	
10:30	26.4	0.42	65.1	28.2	24.7	25.05	27	41	28	25	27	27	
11:00	26.5	0.28	68.5	27.6	24.4	25.46	27	36	27	26	27	27	
11:30	26.2	0.24	69.3	27.5	24.4	25.75	26	31	25	25	27	27	
12:00	26.9	0.35	63.4	27.5	24.0	23.42	26	32	27	26	28	27	
12:30	26.0	0.30	64.7	27.4	23.9	23.90	26	31	25	26	27	26	
13:00	26.5	0.33	67.1	27.7	24.3	24.79	27	32	26	26	27	26	
13:30	26.1	0.25	68.7	27.2	23.8	25.23	26	30	25	26	27	27	
14:00	25.4	0.74	65.7	27.9	24.5	24.56	27	29	25	26	27	27	
14:30	25.3	0.39	64.6	27.3	23.9	23.45	27	29	26	25	27	27	
15:00	25.2	0.39	68.0	26.9	23.8	24.40	26	29	25	26	27	26	
15:30	25.0	0.41	67.5	27.4	24.1	24.94	26	29	25	26	27	27	
16:00	25.0	0.41	66.4	27.0	23.8	23.55	27	29	26	26	28	26	
16:30	24.9	0.40	67.0	26.9	23.7	23.90	26	28	25	26	27	27	

ตารางที่ ง.3 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณชั้นล่าง สำนักบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะ 3 เมตร

Location National Institute Development Admistration Distance 3 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10:00	26.5	0.03	67.7	29.7	26.2	28.25	26	42	27	26	27	26	
10:30	26.4	0.07	66.9	28.2	24.7	25.60	26	40	27	25	27	26	
11:00	26.3	0.23	68.3	27.6	24.4	25.38	26	35	27	25	27	26	
11:30	26.0	0.11	68.5	27.3	24.3	25.31	26	31	25	25	28	26	
12:00	26.8	0.19	65.0	27.5	24.2	24.02	26	32	27	26	28	27	
12:30	26.0	0.28	66.0	27.2	23.9	24.10	26	31	25	26	28	26	
13:00	26.4	0.22	65.2	27.3	24.4	23.81	27	31	26	26	28	27	
13:30	26.0	0.07	69.1	27.2	24.2	25.53	26	29	25	25	27	26	
14:00	25.3	0.10	65.5	27.9	24.6	24.34	26	29	25	25	27	25	
14:30	25.3	0.35	65.0	27.3	24.0	23.60	27	29	26	25	28	26	
15:00	25.2	0.31	68.5	26.9	23.8	24.58	26	29	25	25	27	26	
15:30	24.9	0.25	68.6	27.3	24.1	25.05	26	29	25	26	27	27	
16:00	24.9	0.20	66.2	27.1	23.8	23.61	26	29	26	25	28	26	
16:30	24.8	0.24	67.0	26.8	23.7	23.90	26	28	25	25	27	26	

ตารางที่ ง.4 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณห้องอ่านหนังสือ อาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะ 1 เมตร

Location Study Room Ramkhamhaeng University Distance 1 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	25.3	0.08	51.4	25.1	20.7	16.58	25	26	24	24	25	24	
10:00	25.1	0.15	48.9	25.0	20.5	15.59	24	26	24	23	25	24	
10:30	25.2	0.23	50.2	25.3	20.5	16.10	24	28	24	23	24	23	
11:00	25.3	0.22	49.5	25.3	20.5	15.97	24	27	24	25	24	23	
11:30	25.4	0.34	53.0	25.1	20.5	17.20	24	27	24	25	24	24	
12:00	25.7	0.58	54.5	24.7	20.4	18.00	24	27	26	26	26	24	
12:30	25.5	0.43	55.5	25.3	20.4	18.12	24	27	25	25	26	24	
13:00	24.9	0.22	53.0	24.6	20.4	16.70	24	26	24	25	26	24	
13:30	24.9	0.40	52.8	24.6	20.4	16.63	24	27	24	25	25	24	
14:00	25.0	0.42	52.1	24.7	20.4	16.51	24	27	25	25	24	24	
14:30	25.1	0.37	52.9	24.6	20.4	16.86	24	27	24	25	26	24	
15:00	24.9	0.48	52.3	24.5	20.4	16.48	23	26	25	26	24	24	
15:30	24.8	0.21	52.7	24.3	20.3	16.50	23	26	24	25	25	24	
16:00	24.9	0.43	52.9	24.5	20.3	16.66	24	26	25	25	25	24	
16:30	25.1	0.58	53.0	24.6	20.3	16.90	24	26	24	25	24	24	

ตารางที่ ง.5 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณห้องอ่านหนังสือ อาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะ 2 เมตร

Location Study Room Ramkhamhaeng University Distance 2 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	25.3	0.10	52.3	25.1	20.7	16.87	24	25	24	24	25	24	
10:00	25.2	0.24	49.5	24.9	20.6	15.87	24	25	24	23	25	23	
10:30	25.1	0.50	52.2	24.7	20.2	16.64	24	27	23	23	24	23	
11:00	25.1	0.40	50.6	24.7	20.2	16.13	24	26	23	24	24	24	
11:30	25.2	0.46	54.9	24.7	20.2	17.61	24	27	24	24	24	24	
12:00	25.4	0.20	55.8	24.3	20.3	18.11	24	26	25	25	25	24	
12:30	25.2	0.35	55.7	24.7	20.2	17.86	24	26	26	25	25	24	
13:00	24.8	0.45	53.7	24.4	20.3	16.82	24	26	24	25	25	24	
13:30	24.8	0.20	54.3	24.2	20.2	17.00	24	26	25	25	24	24	
14:00	24.8	0.45	54.4	24.1	20.2	17.03	24	26	25	24	24	24	
14:30	24.9	0.20	54.3	24.3	20.3	17.11	24	27	25	25	24	24	
15:00	24.8	0.40	53.9	24.2	20.2	16.88	23	27	24	25	24	23	
15:30	24.7	0.46	53.8	23.9	20.2	16.75	23	26	25	24	25	23	
16:00	24.8	0.53	53.5	24.0	20.2	16.75	23	26	24	25	24	24	
16:30	25.0	0.58	54.0	24.4	20.2	17.11	24	26	24	25	24	24	

ตารางที่ ง.6 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณห้องอ่านหนังสือ อาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะ 3 เมตร

Location Study Room Ramkhamhaeng University Distance 3 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	25.4	0.38	52.3	25.1	20.8	16.97	24	25	24	25	25	24	
10:00	25.3	0.53	51.0	24.8	20.7	16.45	23	26	24	23	24	23	
10:30	25.0	0.36	53.1	24.6	19.8	16.83	23	26	24	23	25	23	
11:00	24.7	0.37	50.6	24.3	19.7	15.75	24	26	24	23	24	24	
11:30	25.0	0.25	52.4	24.3	20.1	16.61	24	27	23	24	23	24	
12:00	25.3	0.15	53.3	24.3	20.3	17.20	24	26	24	24	24	24	
12:30	25.1	0.28	52.2	24.3	20.1	16.64	24	26	24	25	24	24	
13:00	24.8	0.31	53.1	24.3	20.3	16.63	24	26	25	24	24	24	
13:30	24.8	0.37	52.8	24.2	20.2	16.53	24	26	24	25	25	24	
14:00	24.8	0.25	52.9	24.3	20.2	16.57	24	26	25	25	24	24	
14:30	24.7	0.19	52.8	24.2	20.3	16.44	24	27	25	25	23	24	
15:00	24.6	0.43	52.7	24.2	20.2	16.31	23	26	25	24	24	23	
15:30	24.6	0.39	52.7	24.2	20.3	16.31	23	26	24	25	24	23	
16:00	24.6	0.31	52.6	24.2	20.2	16.28	24	26	24	24	25	24	
16:30	24.5	0.36	52.4	24.1	20.2	16.12	24	25	25	24	24	24	

ตารางที่ ง.7 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1 ระยะ 1 เมตร

Location The Government Savings Bank Branch Ramkhamhaeng 1 Distance 1 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
8:30	28.3	0.05	52.1	28.2	23.3	20.05	27	35	27	26	27	26	
9:00	25.6	0.14	49.4	25.4	20.9	16.22	25	36	26	24	25	25	
9:30	24.6	0.14	49.9	24.8	20.2	15.44	26	33	25	26	25	25	
10:00	23.7	0.14	45.4	23.9	19.1	13.31	26	31	25	25	24	25	
10:30	22.8	0.16	46.4	22.9	18.3	12.88	25	31	24	23	25	25	
11:00	22.7	0.21	52.2	22.2	18.4	14.40	24	31	23	23	23	25	
11:30	22.5	0.16	54.0	21.9	18.2	14.72	24	31	24	23	24	25	
12:00	22.3	0.14	51.7	22.7	18.1	13.92	25	31	24	23	24	25	
12:30	22.1	0.11	47.7	21.5	17.3	12.69	23	30	23	22	23	24	
13:00	21.6	0.14	49.5	21.8	17.4	12.77	23	28	23	22	22	23	
13:30	21.3	0.11	49.2	21.4	17.2	12.47	23	27	22	22	21	23	
14:00	21.2	0.14	54.4	21.3	17.3	13.70	23	28	22	23	22	23	
14:30	21.4	0.16	53.6	21.5	17.6	13.66	24	29	22	22	22	24	
15:00	21.5	0.18	52.8	21.6	17.4	13.54	23	28	23	23	22	23	
15:30	21.3	0.13	51.9	21.4	17.5	13.15	23	28	22	22	22	23	

ตารางที่ ง.8 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1 ระยะ 2 เมตร

Location The Government Savings Bank Branch Ramkhamhaeng 1 Distance 2 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
8:30	27.8	0.14	51.1	28.0	23.1	19.10	27	34	27	26	27	26	
9:00	25.5	0.23	52.1	25.4	20.8	17.01	26	34	25	24	25	26	
9:30	24.5	0.16	49.9	24.8	20.3	15.35	26	32	25	25	26	25	
10:00	23.6	0.23	48.3	23.8	19.1	14.07	25	30	25	25	25	25	
10:30	22.8	0.23	46.9	22.8	18.3	13.02	24	30	25	24	23	24	
11:00	22.7	0.18	50.9	22.1	18.2	14.05	24	30	23	23	22	24	
11:30	22.4	0.28	54.0	21.8	18.2	14.63	24	30	24	23	23	24	
12:00	22.3	0.24	51.9	22.7	18.1	13.98	24	30	23	23	23	24	
12:30	22.2	0.23	48.5	21.6	17.4	12.98	23	29	22	23	22	23	
13:00	21.5	0.28	49.5	21.8	17.4	12.70	23	29	21	23	22	23	
13:30	21.3	0.16	50.2	21.4	17.2	12.72	23	26	21	22	21	22	
14:00	21.1	0.23	54.2	21.2	17.3	13.56	23	27	21	21	22	22	
14:30	21.3	0.25	53.8	21.3	17.5	13.63	24	28	21	21	22	24	
15:00	21.2	0.27	54.1	21.4	17.3	13.62	23	27	22	21	21	23	
15:30	21.3	0.26	51.3	21.3	17.4	13.00	23	27	21	22	21	23	

ตารางที่ ง.9 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1 ระยะ 3 เมตร

Location The Government Savings Bank Branch Ramkhamhaeng 1 Distance 3 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
8:30	27.4	0.29	54.3	27.5	22.8	19.83	27	33	27	26	26	26	
9:00	25.4	0.37	54.5	24.8	20.9	17.69	26	33	25	24	25	26	
9:30	24.4	0.29	49.0	24.8	20.3	14.98	26	32	26	25	25	25	
10:00	23.6	0.34	48.9	23.8	19.1	14.25	25	30	24	25	24	25	
10:30	22.8	0.37	48.4	22.8	18.3	13.44	24	30	23	24	23	24	
11:00	22.6	0.34	52.6	22.1	18.1	14.43	24	30	23	23	23	24	
11:30	22.4	0.31	53.1	21.7	18.1	14.39	24	30	23	24	24	24	
12:00	22.3	0.34	52.7	22.6	18.0	14.19	24	30	24	23	23	24	
12:30	22.1	0.32	49.6	21.6	17.4	13.20	23	28	22	22	22	23	
13:00	21.5	0.32	50.0	21.7	17.4	12.82	23	28	22	22	23	23	
13:30	21.2	0.33	51.0	21.4	17.1	12.84	23	26	21	21	21	22	
14:00	21.1	0.33	55.7	21.2	17.2	13.94	23	27	21	22	21	22	
14:30	21.2	0.34	53.1	21.1	17.1	13.37	24	27	20	21	21	23	
15:00	21.2	0.36	54.3	21.2	17.2	13.67	23	26	21	21	22	23	
15:30	21.1	0.37	56.6	21.2	17.3	14.17	23	27	21	21	21	23	

ตารางที่ ง.10 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 ระยะ 1 เมตร

Location Kasikorn Bank Branch Sukhumvit 57 Distance 3 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	20.7	0.09	58.4	20.7	17.4	14.26	19	23	20	20	19	20	
10:00	20.3	0.16	63.4	20.3	16.9	15.10	20	24	20	19	20	21	
10:30	20.5	0.09	59.5	20.8	17.3	14.35	21	25	20	19	20	21	
11:00	19.8	0.12	63.7	19.9	16.7	14.71	21	27	21	20	20	22	
11:30	20.3	0.11	60.2	20.4	16.9	14.34	21	28	21	21	20	23	
12:00	19.8	0.11	62.0	20.4	16.8	14.32	21	27	21	21	21	23	
12:30	20.1	0.10	59.1	20.5	16.8	13.91	21	27	21	21	21	22	
13:00	19.9	0.11	57.7	20.4	16.7	13.41	21	28	22	21	21	22	
13:30	19.9	0.10	59.4	20.3	16.8	13.80	22	28	22	22	21	22	
14:00	19.9	0.13	58.3	21.2	17.9	15.32	22	28	21	21	20	22	
14:30	19.8	0.19	58.1	21.9	17.9	15.46	21	28	21	21	20	22	
15:00	19.7	0.17	59.3	22.1	17.8	15.97	22	29	22	22	21	22	
15:30	19.7	0.15	57.2	22.0	17.8	15.31	21	29	22	22	21	22	
16:00	19.6	0.11	58.6	21.7	17.7	15.40	21	28	21	21	20	21	
16:30	19.5	0.13	59.7	21.6	17.6	15.50	21	28	21	21	20	20	

ตารางที่ ง.11 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 ระยะ 2 เมตร

Location Kasikorn Bank Branch Sukhumvit 57 Distance 2 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	20.5	0.23	60.3	20.8	17.9	14.54	19	23	19	19	20	20	
10:00	20.1	0.26	60.9	20.4	17.1	14.33	20	24	19	19	21	21	
10:30	20.3	0.28	59.5	20.3	17.2	14.17	21	25	19	20	20	21	
11:00	19.7	0.24	64.7	19.9	16.8	14.85	21	26	20	20	20	22	
11:30	20.2	0.22	59.5	20.3	16.8	14.09	21	27	20	21	20	23	
12:00	19.7	0.21	60.5	20.3	16.7	13.89	21	26	20	21	20	22	
12:30	20.0	0.29	58.0	20.4	16.8	13.56	21	26	20	20	21	22	
13:00	19.8	0.29	57.7	20.2	16.6	13.33	21	27	21	21	20	22	
13:30	19.7	0.20	59.2	20.1	16.6	13.59	21	27	20	21	20	22	
14:00	19.8	0.25	61.3	21.1	17.9	16.01	21	27	20	21	21	22	
14:30	19.7	0.27	60.5	21.3	17.8	15.90	22	28	21	20	21	22	
15:00	19.7	0.29	61.3	21.5	17.9	16.21	22	28	21	21	21	22	
15:30	19.6	0.26	59.8	21.4	17.9	15.91	21	28	21	20	21	21	
16:00	19.6	0.23	57.4	21.7	16.8	15.00	21	27	20	20	20	22	
16:30	19.5	0.24	58.5	21.6	16.9	15.10	21	27	20	20	20	21	

ตารางที่ ง.12 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 ระยะ 3 เมตร

Location Kasikorn Bank Branch Sukhumvit 57 Distance 3 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	20.3	0.29	59.9	21.1	17.8	14.27	20	23	19	20	19	20	
10:00	20.1	0.23	60.6	20.5	17.2	14.26	21	24	19	20	20	21	
10:30	20.2	0.28	60.1	20.7	17.1	14.23	21	25	19	20	19	21	
11:00	19.7	0.28	63.3	20.2	16.8	14.53	21	26	20	20	20	22	
11:30	20.2	0.27	62.7	19.9	16.6	14.84	21	27	20	21	20	23	
12:00	19.7	0.26	62.8	20.2	16.6	14.41	21	26	20	20	21	22	
12:30	19.9	0.32	58.0	20.1	16.7	13.48	21	26	20	21	20	22	
13:00	19.8	0.28	59.2	20.1	16.6	13.67	21	27	20	21	21	22	
13:30	19.7	0.32	59.4	19.9	16.5	13.63	20	27	20	20	21	22	
14:00	19.7	0.29	59.8	21.2	18.0	15.53	20	27	21	21	20	22	
14:30	19.6	0.27	60.8	21.3	18.1	15.88	20	27	20	21	20	21	
15:00	19.6	0.31	59.9	21.4	18.3	15.74	20	27	20	21	20	22	
15:30	19.5	0.28	61.3	21.8	19.0	16.21	21	28	21	21	21	22	
16:00	19.5	0.25	60.8	21.6	18.9	15.79	20	27	20	20	20	21	
16:30	19.4	0.33	59.7	21.4	18.7	15.31	20	26	20	20	20	20	

ตารางที่ ง.13 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะ 1 เมตร

Location Library at King Mongkut's University of Technology Thonburi Distance 1 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	21.9	0.21	64.8	22.9	20.1	18.10	22	24	20	23	23	22	
10:00	22.1	0.25	63.1	22.5	19.6	17.31	24	26	21	24	25	24	
10:30	22.3	0.19	66.8	22.6	19.7	17.99	23	27	22	24	25	24	
11:00	22.8	0.18	64.7	22.7	19.6	17.53	23	27	22	23	25	23	
11:30	23.1	0.20	65.0	23.1	20.2	19.05	24	27	23	23	24	23	
12:00	23.7	0.23	63.8	23.8	20.8	19.16	24	27	23	23	25	23	
12:30	23.9	0.18	63.5	23.9	20.8	18.84	25	27	23	24	25	24	
13:00	23.7	0.21	65.0	24.2	20.9	19.52	24	29	23	24	25	24	
13:30	23.5	0.15	66.0	24.0	20.9	19.82	24	28	22	23	25	23	
14:00	23.6	0.19	66.6	24.2	21.2	20.12	24	29	23	24	26	23	
14:30	23.5	0.19	67.3	24.8	21.6	20.82	24	29	23	24	25	23	
15:00	23.4	0.27	67.3	24.8	21.5	20.70	23	28	22	23	25	23	
15:30	23.3	0.23	67.5	24.9	21.9	20.64	23	28	21	23	25	23	
16:00	23.2	0.18	67.7	24.7	22.1	20.57	23	27	21	22	24	23	
16:30	23.1	0.26	68.1	24.8	22.3	20.45	23	27	22	22	24	23	

ตารางที่ ง.14 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะ 2 เมตร

Location Library at King Mongkut's University of Technology Thonburi Distance 2 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	21.7	0.28	64.0	23.3	19.9	17.66	22	23	20	21	23	21	
10:00	22.1	0.27	63.0	22.8	19.7	17.07	23	25	22	25	25	23	
10:30	22.2	0.20	66.5	22.8	19.8	17.80	23	26	23	25	25	24	
11:00	22.9	0.19	65.3	22.6	19.6	17.59	23	26	23	23	25	23	
11:30	23.2	0.21	64.8	23.0	20.3	18.88	24	26	23	23	25	23	
12:00	23.6	0.23	63.1	23.7	20.6	18.83	24	27	23	23	25	23	
12:30	23.7	0.14	64.4	23.6	20.5	18.99	24	27	23	24	25	23	
13:00	23.5	0.29	66.0	23.9	20.7	19.70	23	28	22	24	25	23	
13:30	23.4	0.26	66.3	23.9	20.8	19.79	24	27	21	23	25	23	
14:00	23.5	0.24	66.6	23.9	21.1	20.00	24	28	21	23	25	23	
14:30	23.5	0.27	67.7	24.6	21.4	20.82	24	28	22	23	25	23	
15:00	23.2	0.25	67.7	24.5	21.3	20.70	23	27	21	23	24	22	
15:30	23.1	0.28	67.9	24.8	21.7	20.64	23	27	21	23	24	23	
16:00	23.1	0.24	67.5	24.7	21.9	20.39	23	27	21	22	23	23	
16:30	22.9	0.27	67.6	24.7	21.8	20.18	23	27	20	21	22	22	

ตารางที่ ง.15 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะ 3 เมตร

Location Library at King Mongkut's University of Technology Thonburi Distance 3 Meter													
Time	Ta	Va	RH	Tg	WBGT	Pa	T. Ceiling	T. Wall (°C)				T. Floor	Remark
	(°C)	(m/s)	(%)	(°C)	(°C)	(mbar)	(°C)	1	2	3	4	(°C)	
9:30	21.6	0.27	63.5	23.3	19.8	17.42	22	24	20	21	23	22	
10:00	22.0	0.24	63.3	23.0	19.5	17.15	23	25	22	23	24	23	
10:30	22.1	0.33	66.2	22.8	19.8	17.72	23	26	23	24	25	24	
11:00	22.8	0.25	65.5	22.7	19.6	17.53	23	26	22	23	25	23	
11:30	23.1	0.25	64.2	23.1	20.2	18.71	23	26	21	23	25	23	
12:00	23.5	0.25	63.5	23.6	20.4	18.95	23	27	22	23	25	23	
12:30	23.6	0.27	65.4	23.5	20.4	19.29	24	28	23	23	26	23	
13:00	23.3	0.25	66.1	23.8	20.6	19.73	23	28	22	23	25	23	
13:30	23.3	0.28	66.9	23.7	20.6	19.97	24	27	21	23	25	23	
14:00	23.4	0.29	67.0	23.7	20.9	20.12	24	28	22	22	25	23	
14:30	23.4	0.21	68.3	24.5	21.3	20.88	24	28	22	23	25	23	
15:00	23.1	0.20	68.1	24.4	21.3	20.70	23	27	21	23	24	22	
15:30	23.0	0.26	67.9	24.3	21.2	20.51	23	27	21	22	24	23	
16:00	22.9	0.23	67.7	24.2	21.1	20.33	23	26	20	21	23	23	
16:30	22.8	0.22	66.9	24.1	21.0	19.97	23	26	20	21	22	23	