

## ภาคผนวก

### ภาคผนวก ก.


รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นอุปกรณ์ประกอบอาคาร

ก.1 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นระบบปรับอากาศ

ก.2 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นระบบแสงสว่าง

ก.3 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นระบบลิฟต์

ก.4 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นระบบปั้มน้ำ



## ก.1 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นระบบปรับอากาศ

ตารางที่ ก. 1.1 ข้อมูลเบื้องต้นระบบปรับอากาศ ของอาคารดร.สุข พุคยาภรณ์

| ชั้น | BTU/hr<br>รวม | kW(พิกัด)<br>รวม | จำนวน<br>เครื่อง | พื้นที่<br>ปรับอากาศ |
|------|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| L    | 214,400       | 21.98            | 19               | 808                  |
| 1    | 408,600       | 44.29            | 15               | 726                  |
| 2    | 784,200       | 93.17            | 25               | 794                  |
| 3    | 931,100       | 90.35            | 20               | 1,079                |
| 4    | 793,400       | 71.59            | 19               | 817                  |
| 5    | 1,700,850     | 24.7             | 6                | 685                  |
| 6    | 192,000       | 15.43            | 5                | 17                   |
| 7    | 456,000       | 42.92            | 8                | 410                  |
| 8    | 648,000       | 75               | 12               | 636                  |
| 9    | 650,000       | 69.27            | 11               | 636                  |
| 10   | 648,000       | 75               | 13               | 636                  |
| 11   | 658,400       | 75               | 12               | 636                  |
| 12   | 658,400       | 73.31            | 12               | 636                  |
| รวม  | 8,743,350     | 772.01           | 177              | 8,268                |

ตารางที่ ก.1.2 ข้อมูลเบื้องต้นระบบปรับอากาศ ของอาคารสยามบรมราชกุมารี

| ชั้น   | BTU/hr<br>รวม | kW(พิกัด)<br>รวม | จำนวน<br>เครื่อง | พื้นที่<br>ปรับอากาศ |
|--------|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| B      | 20,000        | 2.55             | 1                | 10                   |
| 1      | 177,600       | 15.04            | 6                | 90                   |
| 2      | 768,800       | 59.86            | 18               | 820                  |
| 3      | 1,946,400     | 190.98           | 38               | .. 1,140             |
| 4      | 1,693,500     | 148.3            | 39               | 1,200                |
| 5      | 700,100       | 68.99            | 14               | 410                  |
| 6      | 1,219,600     | 145.04           | 24               | 920                  |
| 7      | 1,270,400     | 128              | 24               | 920                  |
| 8      | 1,188,800     | 113.24           | 24               | 700                  |
| 9      | 1,127,900     | 86.8             | 28               | 795                  |
| 10     | 1,221,200     | 102              | 28               | 770                  |
| 11     | 1,424,800     | 130.48           | 30               | 1,286                |
| 12     | 750,400       | 61.76            | 24               | 900                  |
| 14     | 620,600       | 51.78            | 20               | 750                  |
| 15     | 772,700       | 64.06            | 24               | 900                  |
| 16     | 1,638,400     | 160.8            | 32               | 900                  |
| คาดฟ้า | 108,000       | 6.78             | 3                | 50                   |
| รวม    | 16,649,200    | 1,536.46         | 377              | 13,638               |

ตารางที่ ก.1.3 ข้อมูลเบื้องต้นระบบปรับอากาศ ของอาคารวิศวกรรมศาสตร์

| ชั้น | BTU/hr<br>รวม | kW(พิกัด)<br>รวม | เครื่อง | พื้นที่<br>ปรับอากาศ |
|------|---------------|------------------|---------|----------------------|
| 1    | 24,800        | 2.64             | 1       | 108                  |
| 2    | 154,000       | 14.91            | 7       | 228                  |
| 3    | 360,000       | 39.3             | 10      | 407                  |
| 4    | 644,600       | 69.24            | 16      | 672                  |
| 5    | 140,300       | 13.86            | 4       | 208                  |
| 6    | 144,000       | 15.72            | 4       | 174                  |
| รวม  | 1,467,700     | 155.67           | 42      | 3,370                |

ตารางที่ ก.1.4 ข้อมูลเบื้องต้นระบบปรับอากาศ ของอาคาร 30 ปีศรีปทุม

| ชั้น | BTU/hr<br>รวม | kW(พิกัด)<br>รวม | จำนวน<br>เครื่อง | พื้นที่<br>ปรับอากาศ |
|------|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| G    | 563,000       | 10.6             | 3                | 1185.5               |
| 7B   | 625,000       | 60.27            | 13               | 1077                 |
| 8    | 1,143,200     | 24.1             | 9                | 772                  |
| 9    | 1,251,500     | 23.24            | 6                | 1154                 |
| 10   | 1,251,500     | 22.82            | 6                | 1118                 |
| 11   | 1,251,500     | 27.53            | 5                | 1225                 |
| 12   | 1,623,500     | 44.52            | 9                | 1483                 |
| รวม  | 7,709,200     | 213.08           | 51               | 13,367               |

## ก.2 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นระบบแสงสว่าง

ตารางที่ ก.2.1 ข้อมูลเบื้องต้นระบบแสงสว่าง อาคารคร.สุข พุทธาภรณ์

| ลำดับ<br>ที่ | ชนิด                    | ขนาด<br>(Watt) | จำนวน<br>(หลอด) | วัตต์รวม<br>ของ<br>หลอด<br>(Watt) | ความ<br>สูญเสีย<br>รวมของ<br>บัลลาสต์<br>(Watt) | กำลัง<br>ไฟฟ้า<br>รวม<br>(Watt) |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ | 14             | 287             | 4,018                             | -                                               | 4,018                           |
| 2            | หลอดฟลูออเรสเซนต์       | 18             | 242             | 4,356                             | 2,420                                           | 6,776                           |
| 3            | หลอดฟลูออเรสเซนต์       | 36             | 2,856           | 102,816                           | 28,560                                          | 131,376                         |
| 4            | หลอดฮาโลเจน             | 50             | 16              | 800                               | 160                                             | 960                             |
| 5            | หลอดอินแคนเดสเซนต์      | 100            | 24              | 2,400                             | -                                               | 2,400                           |
| 6            | หลอดอินแคนเดสเซนต์      | 120            | 303             | 36,360                            | -                                               | 36,360                          |
| 7            | หลอดเมทัลฮาไลด์         | 140            | 2               | 280                               | 40                                              | 320                             |
| รวม          |                         |                | 3,730           | 151,030                           | 31,180                                          | 182,210                         |

ตารางที่ ก.2.2 ข้อมูลเบื้องต้นระบบแสงสว่าง อาคารสยามบรมราชกุมารี

| ลำดับ<br>ที่ | ชนิด                    | ขนาด<br>(Watt) | จำนวน<br>(หลอด) | วัตต์รวม<br>ของ<br>หลอด<br>(Watt) | ความ<br>สูญเสีย<br>รวมของ<br>บัลลาสต์<br>(Watt) | รวม<br>ทั้งหมด<br>(Watt) |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ | 14             | 339             | 4,746                             | 0                                               | 4,746                    |
| 2            | หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ | 18             | 106             | 1,908                             | 0                                               | 1,908                    |
| 3            | หลอดฟลูออเรสเซนต์       | 18             | 658             | 11,844                            | 6,580                                           | 18,424                   |
| 4            | หลอดฟลูออเรสเซนต์       | 36             | 4,733           | 170,388                           | 47,330                                          | 217,718                  |
| 5            | หลอดฮาโลเจน             | 50             | 13              | 650                               | 130                                             | 780                      |
| รวม          |                         |                | 5,849           | 189,536                           | 54,040                                          | 243,576                  |

ตารางที่ ก.2.3 ข้อมูลเบื้องต้นระบบแสงสว่าง อาคารวิศวกรรมศาสตร์

| ลำดับ<br>ที่ | ชนิด              | ขนาด<br>(Watt) | จำนวน<br>(หลอด) | วัตต์รวม<br>ของหลอด<br>(Watt) | ความ<br>สูญเสีย<br>รวมของ<br>บัลลาสต์<br>(Watt) | รวม<br>ทั้งหมด<br>(Watt) |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | หลอดฟลูออเรสเซนต์ | 18             | 110             | 1,980                         | 1,100                                           | 3,080                    |
| 2            | หลอดฟลูออเรสเซนต์ | 36             | 1,065           | 38,340                        | 10,650                                          | 48,990                   |
| รวม          |                   |                | 1,175           | 40,320                        | 11,750                                          | 52,070                   |

ตารางที่ ก.2.4 ข้อมูลเบื้องต้นระบบแสงสว่าง อาคาร 30 ปีศรีปทุม

| ลำดับ<br>ที่ | ชนิด                    | ขนาด<br>(Watt) | จำนวน<br>(หลอด) | วัตต์รวม<br>ของ<br>หลอด<br>(Watt) | ความ<br>สูญเสีย<br>รวมของ<br>บัลลาสต์<br>(Watt) | รวม<br>ทั้งหมด<br>(Watt) |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | หลอดฟลูออเรสเซนต์       | 18             | 614             | 11,052                            | 6,140                                           | 17,192                   |
| 2            | หลอดฟลูออเรสเซนต์       | 36             | 2,601           | 93,636                            | 26,010                                          | 119,646                  |
| 3            | หลอดฮาโลเจน             | 50             | 15              | 750                               | 150                                             | 900                      |
| 4            | หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ | 14             | 98              | 9,800                             | -                                               | 9,800                    |
| รวม          |                         |                | 3,328           | 115,238                           | 32,300                                          | 147,538                  |

### ก.3 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นระบบลิฟต์

ตารางที่ ก.3.1 ข้อมูลเบื้องต้นระบบลิฟต์ อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์

| ลำดับที่ | ขนาด<br>(kW) | จำนวน | กำลังไฟฟ้รวม<br>(kW) |
|----------|--------------|-------|----------------------|
| 1        | 22           | 2     | 44                   |
| 2        | 13           | 2     | 26                   |
| รวม      |              | 4     | 70                   |

ตารางที่ ก.3.2 ข้อมูลเบื้องต้นระบบระบบลิฟต์ อาคารสยามบรมราชกุมารี

| ลำดับที่ | ขนาด<br>(kW) | จำนวน | กำลังไฟฟ้รวม<br>(kW) |
|----------|--------------|-------|----------------------|
| 1        | 18           | 6     | 108                  |
| รวม      |              | 6     | 108                  |



ตารางที่ ก.3.3 ข้อมูลเบื้องต้นระบบระบบลิฟต์ อาคารวิศวกรรมศาสตร์

| ลำดับที่ | ขนาด<br>(kW) | จำนวน | กำลังไฟฟ้ารวม<br>(kW) |
|----------|--------------|-------|-----------------------|
| 1        | 20           | 1     | 20                    |
| รวม      |              | 1     | 20                    |

ตารางที่ ก.3.4 ข้อมูลเบื้องต้นระบบระบบลิฟต์ อาคาร 30 ปีศรีปทุม

| ลำดับที่ | ขนาด<br>(kW) | จำนวน | กำลังไฟฟ้ารวม<br>(kW) |
|----------|--------------|-------|-----------------------|
| 1        | 15           | 4     | 60                    |
| รวม      |              | 4     | 60                    |

#### ก.4 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นระบบปั้มน้ำ

ตารางที่ ก.4.1 ข้อมูลเบื้องต้นระบบปั้มน้ำ อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์

| ลำดับที่ | ขนาด<br>(kW) | จำนวน | กำลังไฟฟ้ารวม<br>(kW) |
|----------|--------------|-------|-----------------------|
| 1        | 15           | 2     | 30                    |
| รวม      |              | 2     | 30                    |

ตารางที่ ก.4.2 ข้อมูลเบื้องต้นระบบปั้มน้ำ อาคารสยามบรมราชกุมารี

| ลำดับที่ | ขนาด<br>(kW) | จำนวน | กำลังไฟฟ้ารวม<br>(kW) |
|----------|--------------|-------|-----------------------|
| 1        | 15           | 2     | 30                    |
| รวม      |              | 2     | 30                    |

ตารางที่ ก.4.3 ข้อมูลเบื้องต้นระบบปั้มน้ำ อาคารวิศวกรรมศาสตร์

| ลำดับที่ | ขนาด<br>(kW) | จำนวน | กำลังไฟรวม<br>(kW) |
|----------|--------------|-------|--------------------|
| 1        | 15           | 4     | 60                 |
| รวม      |              | 4     | 60                 |

ตารางที่ ก.4.4 ข้อมูลเบื้องต้นระบบปั้มน้ำ อาคาร 30 ปีศรีปทุม

| ลำดับที่ | ขนาด<br>(kW) | จำนวน | กำลังไฟรวม<br>(kW) |
|----------|--------------|-------|--------------------|
| 1        | 20           | 1     | 20                 |
| รวม      |              | 1     | 20                 |

**ภาคผนวก ข.**

**ข้อมูลการสำรวจการใช้พื้นที่ปรับอากาศและจำนวนผู้ใช้อาคารเรียน**

ตารางที่ ข.1.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอาศัพที่ใช้งานจริง ของอาคาร ดร.สุช พุฒภรณ์ ภาคเรียนที่ 1 / 2552

| ลำดับ | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                | ตล.52     |              |       | กบ.52     |              |       | คต.52     |              |       | พช.52     |              |       | ธค.52     |              |       |
|-------|-------------|---------------------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|
|       |             |                           | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   |
| L     | I-001       | สำนักงานทะเบียน           | 260       | 390          | 4,784 | 248       | 390          | 4,784 | 238       | 375          | 4,600 | 245       | 390          | 4,784 | 97        | 150          | 1,840 |
|       | I-003       | งานโรงพิมพ์               | 176       | 44           | 1,760 | 176       | 44           | 1,760 | 168       | 42           | 1,680 | 168       | 42           | 1,680 | 72        | 18           | 720   |
|       | I-004       | ควบคุมระบบไฟฟ้า           | 270       | 82           | 570   | 270       | 82           | 570   | 270       | 81           | 570   | 270       | 81           | 570   | 108       | 33           | 228   |
|       | I-005       | โทรศัพท์และชุดเพลิงไหม้   | 234       | 182          | 364   | 234       | 182          | 364   | 225       | 175          | 350   | 234       | 182          | 364   | 90        | 70           | 140   |
|       | I-006       | เก็บของงานจัดเลี้ยง       | 249       | 52           | 660   | 249       | 52           | 660   | 249       | 51           | 660   | 249       | 51           | 660   | 100       | 21           | 264   |
|       | I-007       | ควบคุมระบบน้ำ             | 270       | 30           | 630   | 270       | 30           | 630   | 270       | 30           | 630   | 270       | 30           | 630   | 108       | 12           | 252   |
|       | I-008       | สำนักงานอาคารและภูมิทัศน์ | 249       | 300          | 2,040 | 249       | 300          | 2,040 | 249       | 300          | 2,040 | 249       | 300          | 2,040 | 100       | 120          | 816   |
|       | I-009       | สำนักงานวิศวกรรมระบบ      | 176       | 88           | 748   | 176       | 88           | 748   | 168       | 84           | 714   | 168       | 84           | 714   | 72        | 36           | 306   |
|       | I-010       | สำนักงานการคลัง           | 248       | 260          | 3,250 | 248       | 260          | 3,250 | 238       | 250          | 3,125 | 245       | 260          | 3,250 | 97        | 100          | 1,250 |
| I     | I-101       | สำนักงานวิชาการ           | 176       | 220          | 3,784 | 176       | 220          | 3,784 | 168       | 210          | 3,612 | 168       | 210          | 3,612 | 72        | 90           | 1,548 |
|       | I-102       | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   | 176       | 66           | 1,760 | 176       | 66           | 1,760 | 168       | 63           | 1,680 | 168       | 63           | 1,680 | 72        | 27           | 720   |
|       | I-103       | เก็บข้อสอบสำนักงานวิชาการ | 176       | 22           | 858   | 176       | 22           | 858   | 168       | 21           | 819   | 168       | 21           | 819   | 72        | 9            | 351   |
|       | I-104       | เก็บของงานจัดเลี้ยง       | 176       | 22           | 110   | 176       | 22           | 110   | 168       | 21           | 105   | 168       | 21           | 105   | 72        | 9            | 45    |
|       | I-105       | งานศิลปกรรม               | 183       | 220          | 770   | 183       | 220          | 770   | 174       | 210          | 735   | 183       | 220          | 735   | 75        | 90           | 315   |
|       | I-106       | ห้องมุขบัน                | 198       | 110          | 704   | 198       | 110          | 704   | 189       | 105          | 672   | 198       | 110          | 672   | 81        | 45           | 288   |
|       | I-107       | สำนักงานประชาสัมพันธ์     | 176       | 242          | 2,926 | 176       | 242          | 2,926 | 168       | 231          | 2,793 | 176       | 242          | 2,793 | 72        | 99           | 1,197 |
|       | I-108       | สำนักงานวิทยุทัศน์        | 205       | 88           | 1,386 | 205       | 88           | 1,386 | 195       | 84           | 1,323 | 205       | 88           | 1,323 | 84        | 36           | 567   |
| 2     | I-201       | สำนักงานอธิการบดี         | 176       | 176          | 66    | 176       | 176          | 66    | 168       | 168          | 63    | 176       | 176          | 63    | 72        | 72           | 27    |
|       | I-202       | คส.ประจำสำนักงานอธิการบดี | 176       | 22           | 858   | 176       | 22           | 858   | 168       | 21           | 819   | 176       | 22           | 819   | 176       | 9            | 351   |
|       | I-203       | รองบริหารวิทยุทัศน์       | 176       | 22           | 110   | 176       | 22           | 110   | 168       | 21           | 105   | 176       | 22           | 105   | 176       | 9            | 45    |
|       | I-204       | งานเงินเดือน              | 176       | 22           | 770   | 176       | 22           | 770   | 168       | 21           | 735   | 176       | 22           | 735   | 176       | 9            | 315   |
|       | I-205       | ห้องสมุดหลัก              | 176       | 44           | 704   | 176       | 44           | 704   | 168       | 42           | 672   | 176       | 44           | 672   | 176       | 18           | 288   |
|       | I-206       | อธิการบดี                 | 176       | 22           | 2,926 | 176       | 22           | 2,926 | 168       | 21           | 2,793 | 176       | 22           | 2,793 | 176       | 9            | 1,197 |
|       | I-207       | นายกสมาคมมหาวิทยาลัย      | 176       | 22           | 2,948 | 176       | 22           | 2,948 | 168       | 21           | 2,814 | 176       | 22           | 2,814 | 176       | 9            | 1,206 |



| ตารางที่ ข.1.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ประกาศการใช้งานจริง ของอาคาร ดร.สุพ พุฒยภรณ์ ภาคเรียนที่ 1 / 2552 (ต่อ) |             |                            |           |              |       |           |              |       |           |              |       |           |              |       |           |              |       |     |       |       |     |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| รหัสน                                                                                                                 | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                 | ตล.52     |              |       | ณ.52      |              |       | คต.52     |              |       | พย.52     |              |       | ธค.52     |              |       |     |       |       |     |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                       |             |                            | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   |     |       |       |     |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                       | 1-602       | ห้องควบคุมระบบแสง สี เสียง | 44        | 26           | 65    | 44        | 26           | 65    | 42        | 26           | 65    | 44        | 26           | 65    | 42        | 26           | 65    | 44  | 26    | 65    | 44  | 26    | 65    | 16    | 10    | 25    |
| 7                                                                                                                     | 1-701       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 322       | 260          | 5,880 | 322       | 260          | 5,880 | 318       | 255          | 5,880 | 318       | 255          | 5,880 | 318       | 255          | 5,880 | 318 | 255   | 5,880 | 318 | 255   | 5,880 | 130   | 105   | 2,352 |
|                                                                                                                       | 1-702       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 284       | 150          | 5,880 | 284       | 150          | 5,880 | 282       | 150          | 5,880 | 282       | 150          | 5,880 | 282       | 150          | 5,880 | 282 | 150   | 5,880 | 282 | 150   | 5,880 | 114   | 60    | 2,352 |
| 8                                                                                                                     | 1-801       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 195       | 2,655        | 3,300 | 195       | 2,655        | 3,300 | 153       | 2,590        | 3,300 | 153       | 2,590        | 3,300 | 153       | 2,590        | 3,300 | 153 | 2,590 | 3,300 | 153 | 2,590 | 63    | 1,005 | 1,320 |       |
|                                                                                                                       | 1-802       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 210       | 2,204        | 2,940 | 210       | 2,204        | 2,940 | 204       | 2,166        | 2,940 | 207       | 2,204        | 2,940 | 207       | 2,204        | 2,940 | 207 | 2,204 | 2,940 | 207 | 2,204 | 81    | 850   | 1,176 |       |
|                                                                                                                       | 1-803       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 171       | 1,777        | 3,300 | 171       | 1,777        | 3,300 | 168       | 1,775        | 3,300 | 165       | 1,750        | 3,300 | 165       | 1,750        | 3,300 | 165 | 1,750 | 3,300 | 165 | 1,750 | 69    | 716   | 1,320 |       |
|                                                                                                                       | 1-804       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 96        | 804          | 1,980 | 96        | 804          | 1,980 | 87        | 730          | 1,870 | 90        | 754          | 1,870 | 87        | 730          | 1,870 | 90  | 754   | 1,870 | 90  | 754   | 36    | 302   | 770   |       |
|                                                                                                                       | 1-805       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 54        | 527          | 1,764 | 54        | 527          | 1,764 | 51        | 507          | 1,666 | 51        | 513          | 1,666 | 51        | 507          | 1,666 | 51  | 513   | 1,666 | 51  | 513   | 21    | 201   | 686   |       |
|                                                                                                                       | 1-806       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 81        | 617          | 2,420 | 81        | 617          | 2,420 | 78        | 598          | 2,420 | 75        | 579          | 2,310 | 75        | 579          | 2,310 | 75  | 579   | 2,310 | 75  | 579   | 33    | 249   | 990   |       |
| 9                                                                                                                     | 1-901       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 93        | 1,929        | 2,024 | 93        | 1,929        | 2,024 | 174       | 3,615        | 2,310 | 177       | 3,685        | 2,310 | 177       | 3,685        | 2,310 | 177 | 3,685 | 2,310 | 177 | 3,685 | 75    | 1,583 | 990   |       |
|                                                                                                                       | 1-902       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 99        | 2,173        | 1,078 | 99        | 2,173        | 1,078 | 189       | 4,166        | 2,058 | 189       | 4,157        | 2,058 | 189       | 4,157        | 2,058 | 189 | 4,157 | 2,058 | 189 | 4,157 | 81    | 1,795 | 882   |       |
|                                                                                                                       | 1-903       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 113       | 2,356        | 1,274 | 113       | 2,356        | 1,274 | 229       | 4,637        | 2,548 | 217       | 4,462        | 2,450 | 217       | 4,462        | 2,450 | 217 | 4,462 | 2,450 | 217 | 4,462 | 95    | 1,856 | 1,078 |       |
|                                                                                                                       | 1-904       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 99        | 1,928        | 1,210 | 99        | 1,928        | 1,210 | 198       | 3,985        | 2,420 | 189       | 3,708        | 2,310 | 189       | 3,708        | 2,310 | 189 | 3,708 | 2,310 | 189 | 3,708 | 81    | 1,632 | 990   |       |
|                                                                                                                       | 1-905       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 99        | 1,844        | 1,078 | 99        | 1,844        | 1,078 | 198       | 3,618        | 2,156 | 189       | 3,490        | 2,058 | 189       | 3,490        | 2,058 | 189 | 3,490 | 2,058 | 189 | 3,490 | 81    | 1,448 | 882   |       |
|                                                                                                                       | 1-906       | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 93        | 1,873        | 1,210 | 93        | 1,873        | 1,210 | 186       | 3,791        | 2,420 | 174       | 3,493        | 2,310 | 174       | 3,493        | 2,310 | 174 | 3,493 | 2,310 | 174 | 3,493 | 75    | 1,511 | 990   |       |
| 10                                                                                                                    | 1-1001      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 158       | 2,586        | 915   | 158       | 2,586        | 915   | 316       | 5,179        | 1,830 | 303       | 4,978        | 1,830 | 303       | 4,978        | 1,830 | 303 | 4,978 | 1,830 | 303 | 4,978 | 123   | 2,060 | 732   |       |
|                                                                                                                       | 1-1002      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 149       | 2,277        | 2,760 | 149       | 2,277        | 2,760 | 314       | 5,601        | 2,940 | 316       | 5,687        | 2,940 | 316       | 5,687        | 2,940 | 316 | 5,687 | 2,940 | 316 | 5,687 | 128   | 2,269 | 1,176 |       |
|                                                                                                                       | 1-1003      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 150       | 2,065        | 1,470 | 150       | 2,065        | 1,470 | 309       | 4,189        | 2,940 | 276       | 3,897        | 2,940 | 276       | 3,897        | 2,940 | 276 | 3,897 | 2,940 | 276 | 3,897 | 120   | 1,677 | 1,176 |       |
|                                                                                                                       | 1-1004      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 58        | 1,811        | 1,830 | 58        | 1,811        | 1,830 | 110       | 3,302        | 3,660 | 112       | 3,430        | 3,660 | 112       | 3,430        | 3,660 | 112 | 3,430 | 3,660 | 112 | 3,430 | 44    | 1,274 | 1,464 |       |
|                                                                                                                       | 1-1006      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 133       | 2,731        | 1,470 | 133       | 2,731        | 1,470 | 273       | 5,603        | 2,940 | 262       | 4,983        | 2,940 | 262       | 4,983        | 2,940 | 262 | 4,983 | 2,940 | 262 | 4,983 | 110   | 2,037 | 1,176 |       |
|                                                                                                                       | 1-1007      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 125       | 2,056        | 1,470 | 125       | 2,056        | 1,470 | 244       | 3,967        | 2,940 | 246       | 4,007        | 2,940 | 246       | 4,007        | 2,940 | 246 | 4,007 | 2,940 | 246 | 4,007 | 102   | 1,687 | 1,176 |       |
|                                                                                                                       | 1-1008      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 123       | 2,601        | 915   | 123       | 2,601        | 915   | 240       | 4,849        | 1,830 | 243       | 5,057        | 1,830 | 243       | 5,057        | 1,830 | 243 | 5,057 | 1,830 | 243 | 5,057 | 99    | 1,903 | 732   |       |
| 11                                                                                                                    | 1-1101      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 64        | 1,248        | 1,342 | 64        | 1,248        | 1,342 | 126       | 2,541        | 2,562 | 124       | 2,468        | 2,562 | 124       | 2,468        | 2,562 | 124 | 2,468 | 2,562 | 124 | 2,468 | 56    | 1,192 | 1,098 |       |
|                                                                                                                       | 1-1102      | ห้องพัฒนาระบบแสง สี เสียง  | 96        | 2,335        | 2,940 | 96        | 2,335        | 2,940 | 182       | 4,307        | 5,880 | 186       | 4,504        | 5,880 | 186       | 4,504        | 5,880 | 186 | 4,504 | 5,880 | 186 | 4,504 | 78    | 1,838 | 2,352 |       |


ตารางที่ ข.1.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร ดร.สุว พุฒยารักษ์ ภาคเรียนที่ 1 /2552 (ต่อ)

| ชั้น | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                       | ตค.52     |              |         | กย.52     |              |         | คธ.52     |              |         | พย.52     |              |         | ธพ.52     |              |          |
|------|-------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|
|      |             |                                  | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.      |
|      | 1-1103      | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางภาษา | 98        | 2281         | 2156    | 180       | 4726         | 4312    | 164       | 4302         | 4116    | 168       | 4371         | 4116    | 72        | 1899         | 1764     |
|      | 1-1104      | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางภาษา | 62        | 1120         | 1342    | 122       | 2230         | 2684    | 120       | 2111         | 2562    | 118       | 2126         | 2562    | 50        | 892          | 1098     |
| 12   | 1-1201      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี      | 114       | 1775         | 915     | 230       | 3,675        | 1830    | 225       | 3,580        | 1,830   | 225       | 3,495        | 1830    | 93        | 1,545        | 732      |
|      | 1-1202      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี      | 162       | 2913         | 1470    | 324       | 5,878        | 2,940   | 318       | 5,730        | 2,940   | 321       | 5,808        | 2,940   | 129       | 2,334        | 1,176    |
|      | 1-1203      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี      | 138       | 1811         | 1274    | 276       | 3,604        | 2,548   | 261       | 3,308        | 2,450   | 273       | 3,548        | 2,548   | 105       | 1,336        | 980      |
|      | 1-1204      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี      | 123       | 1205         | 793     | 249       | 2,474        | 1,586   | 240       | 2,334        | 1,525   | 243       | 2,402        | 1,586   | 99        | 982          | 610      |
|      | 1-1205      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี      | 162       | 2839         | 1470    | 324       | 5,889        | 2,940   | 318       | 5,501        | 2,940   | 321       | 5,506        | 2,940   | 129       | 2,150        | 1,176    |
|      | 1-1206      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี      | 129       | 2669         | 1470    | 258       | 5,261        | 2,940   | 255       | 5,129        | 2,940   | 258       | 5,547        | 2,940   | 102       | 2,277        | 1,176    |
|      | 1-1207      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี      | 119       | 2087         | 1470    | 238       | 4,251        | 2,940   | 232       | 3,926        | 2,940   | 236       | 4,074        | 2,940   | 94        | 1,656        | 1,176    |
|      | 1-1208      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี      | 123       | 2319         | 915     | 246       | 4,306        | 1,830   | 243       | 4,330        | 1,830   | 243       | 4,271        | 1,830   | 99        | 1,777        | 732      |
|      |             | รวม                              | 12,902    | 72,566       | 137,811 | 15,821.0  | 129,149.0    | 169,864 | 15,251.0  | 123,502      | 166,208 | 15,494    | 124,670.0    | 166,404 | 7,182.0   | 51,075.0     | 68,358.0 |

| ลำดับ |       | หมวดหมู่                         | มคอ.53     |            |       |            | มคอ.53     |       |            |            | มคอ.53 |            |            |       |
|-------|-------|----------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|
|       |       |                                  | ชว. ใช้งาน | จน. ใช้งาน | พท.   | ชว. ใช้งาน | จน. ใช้งาน | พท.   | ชว. ใช้งาน | จน. ใช้งาน | พท.    | ชว. ใช้งาน | จน. ใช้งาน | พท.   |
| L     | I-001 | สำนักงานทะเบียน                  | 238        | 375        | 4,600 | 235        | 375        | 4,600 | 224        | 345        | 4,232  | 248        | 390        | 4,784 |
|       | I-003 | งานโรงพิมพ์                      | 168        | 42         | 1,680 | 160        | 40         | 1,600 | 168        | 42         | 1,680  | 176        | 44         | 1,760 |
|       | I-004 | ควบคุมระบบไฟฟ้า                  | 261        | 79         | 551   | 261        | 78         | 551   | 234        | 73         | 494    | 270        | 82         | 570   |
|       | I-005 | โทรศัพท์ทั้งจังหวัดสิงห์         | 225        | 175        | 350   | 225        | 175        | 350   | 207        | 161        | 322    | 234        | 182        | 364   |
|       | I-006 | เก็บของงานจัดเลี้ยง              | 241        | 50         | 638   | 241        | 49         | 638   | 216        | 47         | 572    | 249        | 52         | 660   |
|       | I-007 | ควบคุมระบบประปา                  | 261        | 29         | 609   | 261        | 29         | 609   | 234        | 26         | 546    | 270        | 30         | 630   |
|       | I-008 | สำนักงานอาคารและภูมิทัศน์        | 241        | 290        | 1,972 | 241        | 290        | 1,972 | 216        | 260        | 1,768  | 249        | 300        | 2,040 |
|       | I-009 | สำนักงานวิศวกรรมระบบ             | 168        | 84         | 714   | 160        | 80         | 680   | 168        | 84         | 714    | 176        | 88         | 748   |
|       | I-010 | สำนักงานการคลัง                  | 238        | 250        | 3,125 | 235        | 250        | 3,125 | 224        | 230        | 2,875  | 248        | 260        | 3,258 |
| 1     | I-101 | สำนักงานวิชาการ                  | 168        | 210        | 3,612 | 160        | 200        | 3,440 | 168        | 210        | 3,612  | 176        | 220        | 3,784 |
|       | I-102 | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          | 168        | 63         | 1,680 | 160        | 60         | 1,600 | 168        | 63         | 1,680  | 176        | 66         | 1,760 |
|       | I-103 | เก็บข้อมูลงานด้านวิชาการ         | 168        | 21         | 819   | 160        | 20         | 780   | 168        | 21         | 819    | 176        | 22         | 858   |
|       | I-104 | เก็บของงานจัดเลี้ยง              | 176        | 22         | 105   | 176        | 22         | 100   | 168        | 21         | 105    | 176        | 22         | 110   |
|       | I-105 | งานศิลปกรรม                      | 183        | 220        | 735   | 183        | 220        | 700   | 174        | 210        | 735    | 183        | 220        | 770   |
|       | I-106 | ห้องประชุม                       | 198        | 110        | 672   | 198        | 110        | 640   | 198        | 110        | 736    | 198        | 110        | 704   |
|       | I-107 | สำนักงานประชาสัมพันธ์            | 176        | 242        | 2,793 | 176        | 242        | 2,660 | 168        | 231        | 2,793  | 176        | 242        | 2,926 |
|       | I-108 | สำนักงานวิเทศสัมพันธ์            | 205        | 88         | 1,323 | 205        | 88         | 1,260 | 195        | 84         | 1,323  | 205        | 88         | 1,386 |
| 2     | I-201 | สำนักงานอธิการบดี                | 176        | 176        | 63    | 176        | 176        | 60    | 168        | 168        | 63     | 176        | 176        | 66    |
|       | I-202 | หอประชุมจำเนียงงานอธิการบดี      | 176        | 22         | 819   | 176        | 22         | 780   | 168        | 21         | 819    | 176        | 22         | 858   |
|       | I-203 | รองอธิการบดีบริหารวิทยาเขตชลบุรี | 176        | 22         | 105   | 176        | 22         | 100   | 168        | 21         | 105    | 176        | 22         | 110   |
|       | I-204 | งานเงินเดือน                     | 176        | 22         | 735   | 176        | 22         | 700   | 168        | 21         | 735    | 176        | 22         | 770   |
|       | I-205 | ห้องประชุม                       | 176        | 44         | 672   | 176        | 44         | 640   | 176        | 44         | 736    | 176        | 44         | 704   |
|       | I-206 | อธิการบดี                        | 176        | 22         | 2,793 | 176        | 22         | 2,660 | 168        | 21         | 2,793  | 176        | 22         | 2,926 |
|       | I-207 | นายกสภามหาวิทยาลัย               | 176        | 22         | 2,814 | 176        | 22         | 2,680 | 168        | 21         | 2,814  | 176        | 22         | 2,948 |

ตารางที่ ข.1.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่บริการที่ใช้งานจริง ของอาคาร ดร.สุช พุฒยกรณ ภาคเรียนที่ 2 / 2552





ตารางที่ ข.1.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอากาศที่ใช้จริง ของอาคาร ดร.สุช พุคยกรณ์ ภาคเรียนที่ 2 / 2552 (ต่อ)

| หน่วยเลข<br>ชั้น | หมายเลข<br>ห้อง | รายละเอียด                       | มก.53      |               |       | กพ.53      |               |       | มค.53      |               |       | เมษ.53     |               |       |
|------------------|-----------------|----------------------------------|------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|
|                  |                 |                                  | จน. ใช้งาน | จน. ผู้ใช้งาน | พท.   | จน. ใช้งาน | จน. ผู้ใช้งาน | พท.   | จน. ใช้งาน | จน. ผู้ใช้งาน | พท.   | จน. ใช้งาน | จน. ผู้ใช้งาน | พท.   |
|                  | 1-208           | ห้องบุษกร                        | 176        | 44            | 1,596 | 176        | 44            | 1,520 | 168        | 42            | 1,596 | 176        | 44            | 1,672 |
|                  | 1-209           | ห้องรับรอง                       | 176        | 22            | 1,869 | 176        | 22            | 1,780 | 168        | 21            | 1,869 | 176        | 22            | 1,958 |
| 3                | 1-301           | สนง.บริหารทรัพยากรมนุษย์         | 183        | 66            | 3,486 | 183        | 66            | 3,320 | 174        | 63            | 3,486 | 183        | 66            | 3,652 |
|                  | 1-302           | ห้องวิทยาลิณานาชาติ              | 176        | 220           | 1,953 | 176        | 220           | 1,860 | 168        | 210           | 1,953 | 176        | 220           | 2,046 |
|                  | 1-303           | สำนักงานวิจัย                    | 176        | 66            | 1,260 | 176        | 66            | 1,200 | 168        | 63            | 1,260 | 176        | 66            | 1,320 |
|                  | 1-304           | สนง.บริหารทรัพย์สิน              | 183        | 110           | 756   | 183        | 110           | 720   | 174        | 105           | 756   | 183        | 110           | 792   |
|                  | 1-305           | โครงการหลักสูตรนานาชาติ          | 176        | 220           | 609   | 176        | 220           | 580   | 168        | 210           | 609   | 176        | 220           | 638   |
|                  | 1-306           | ห้องผู้ช่วยอธิการบดี             | 176        | 66            | 903   | 176        | 66            | 860   | 168        | 63            | 903   | 176        | 66            | 946   |
|                  | 1-307           | ห้องสำนักงานนโยบายและแผน         | 176        | 154           | 903   | 176        | 154           | 860   | 168        | 147           | 903   | 176        | 154           | 946   |
|                  | 1-308           | กลุ่มงานมาตรฐานและบริหารการศึกษา | 183        | 132           | 735   | 183        | 132           | 700   | 174        | 126           | 735   | 183        | 132           | 770   |
|                  | 1-309           | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี    | 176        | 66            | 609   | 176        | 66            | 580   | 168        | 63            | 609   | 176        | 66            | 638   |
|                  | 1-310           | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร       | 176        | 88            | 903   | 176        | 88            | 860   | 168        | 84            | 903   | 176        | 88            | 946   |
|                  | 1-311           | ผู้ช่วยอธิการบดี                 | 176        | 66            | 903   | 176        | 66            | 860   | 168        | 63            | 903   | 176        | 66            | 946   |
|                  | 1-312           | กลุ่มงานการคลัง                  | 176        | 264           | 735   | 176        | 264           | 700   | 168        | 252           | 735   | 176        | 264           | 770   |
|                  | 1-314           | สำนักงานผู้ตรวจสอบ               | 176        | 88            | 1,113 | 176        | 88            | 1,060 | 168        | 84            | 1,113 | 176        | 88            | 1,166 |
|                  | 1-315           | งานบัญชี                         | 176        | 220           | 1,953 | 176        | 220           | 1,860 | 168        | 210           | 1,953 | 176        | 220           | 2,046 |
|                  | 1-316           | สำนักประกันคุณภาพ                | 183        | 88            | 1,260 | 176        | 88            | 1,200 | 168        | 84            | 1,260 | 176        | 88            | 1,320 |
|                  | 1-317           | ที่ปรึกษากฎหมาย                  | 183        | 44            | 630   | 183        | 44            | 600   | 174        | 42            | 630   | 183        | 44            | 660   |
|                  | 1-404           | ห้องบรรยาย                       | 66         | 307           | 1,560 | 66         | 307           | 1,560 | 60         | 279           | 1,560 | 63         | 295           | 1,638 |
|                  | 1-405           | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ป.โท   | 78         | 305           | 1,638 | 78         | 305           | 1,638 | 63         | 256           | 1,482 | 75         | 284           | 1,638 |
|                  | 1-408           | ห้องพัฒนาศึกษา ป.โท              | 240        | 600           | 2,494 | 240        | 600           | 2,494 | 208        | 520           | 2,236 | 240        | 600           | 2,580 |
| 5                | 1-500           | ห้องวิชาควบคุมและตรวจ            | 8          | 3,120         | 2,500 | 8          | 3,120         | 2,500 | 6          | 2,340         | 1,875 | 8          | 3,120         | 2,500 |
|                  | 1-602           | ห้องควบคุมระบบแสง สี เสียง       | 8          | 26            | 60    | 8          | 26            | 20    | 6          | 6             | 15    | 8          | 24            | 20    |
| 7                | 1-701           | ห้องพัฒนาศึกษาปริญญาโท           | 310        | 250           | 5,884 | 306        | 245           | 5,684 | 289        | 235           | 5,096 | 322        | 260           | 5,880 |

ตารางที่ ๗.1.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่รับอากาศซึ่งนำเข้าสู่อาคาร ดร.ศุภ พุคยาภรณ์ ภาคเรียนที่ 2 / 2552 (ต่อ)

| หมายเลข<br>ห้อง | รายละเอียด                    | มค.53     |              |       | กพ.53     |              |       | มีค.53    |              |       | เมษ.53    |              |       |
|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|
|                 |                               | จน.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | จน.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | จน.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | จน.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   |
| 8               | ห้องสมุดบันทึกวิทยาสัย        | 274       | 145          | 5,684 | 272       | 145          | 5,684 | 250       | 130          | 5,096 | 284       | 260          | 5,880 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาโท    | 120       | 1,448        | 2,640 | 126       | 1,541        | 2,750 | 108       | 1,223        | 2,420 | 126       | 1,493        | 2,750 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาโท    | 96        | 924          | 2,352 | 99        | 964          | 2,450 | 87        | 791          | 2,156 | 102       | 980          | 2,450 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาโท    | 84        | 776          | 2,640 | 87        | 801          | 2,750 | 75        | 652          | 2,420 | 87        | 811          | 2,750 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาโท    | 60        | 512          | 1,760 | 63        | 536          | 1,870 | 51        | 422          | 1,540 | 63        | 518          | 1,870 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาโท    | 68        | 364          | 1,960 | 71        | 379          | 2,058 | 63        | 291          | 1,862 | 71        | 371          | 2,058 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาโท    | 48        | 424          | 1,320 | 51        | 462          | 1,430 | 36        | 293          | 990   | 51        | 439          | 1,430 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 172       | 4,024        | 2,310 | 176       | 4,024        | 2,200 | 185       | 4,149        | 2,310 | 193       | 4,427        | 2,420 |
| 9               | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 175       | 3,926        | 2,058 | 168       | 3,712        | 1,960 | 178       | 3,902        | 2,058 | 184       | 4,090        | 2,156 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 173       | 4,010        | 2,058 | 164       | 3,840        | 1,960 | 172       | 4,116        | 2,058 | 179       | 4,136        | 2,156 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 167       | 4,403        | 2,310 | 160       | 4,208        | 2,200 | 169       | 4,533        | 2,310 | 173       | 4,561        | 2,420 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 252       | 3,754        | 2,058 | 240       | 3,572        | 1,960 | 252       | 3,762        | 2,058 | 264       | 3,927        | 2,156 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 228       | 3,025        | 2,310 | 216       | 2,888        | 2,200 | 228       | 3,090        | 2,310 | 240       | 3,206        | 2,420 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 265       | 4,905        | 1,769 | 266       | 4,814        | 1,769 | 236       | 4,348        | 1,586 | 274       | 4,794        | 1,830 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 237       | 4,753        | 2,842 | 234       | 4,573        | 2,842 | 219       | 4,975        | 2,548 | 246       | 5,318        | 2,940 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 225       | 4,069        | 2,842 | 222       | 3,917        | 2,842 | 210       | 4,123        | 2,548 | 234       | 4,471        | 2,940 |
| 10              | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาษา | 104       | 2,583        | 3,538 | 98        | 2,444        | 3,538 | 92        | 2,324        | 3,172 | 106       | 2,641        | 3,660 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 225       | 4,152        | 2,842 | 222       | 4,084        | 2,842 | 204       | 3,875        | 2,548 | 234       | 4,277        | 2,940 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 221       | 5,725        | 2,842 | 214       | 5,369        | 2,842 | 215       | 5,380        | 2,548 | 232       | 5,893        | 2,940 |
|                 | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี   | 249       | 4,435        | 1,769 | 246       | 4,379        | 1,769 | 234       | 4,313        | 1,586 | 258       | 4,646        | 1,830 |
|                 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาษา | 152       | 3,466        | 2,562 | 144       | 3,304        | 2,440 | 150       | 3,416        | 2,562 | 158       | 3,604        | 2,684 |
|                 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาษา | 112       | 2,514        | 5,684 | 106       | 2,360        | 5,684 | 102       | 2,361        | 5,096 | 114       | 2,548        | 5,880 |
|                 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาษา | 110       | 2,252        | 5,684 | 106       | 2,097        | 5,684 | 90        | 2,118        | 4,116 | 96        | 2,273        | 4,312 |
|                 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาษา | 136       | 2,930        | 2,562 | 128       | 2,740        | 2,440 | 130       | 2,846        | 2,562 | 142       | 3,085        | 2,684 |

ตารางที่ จ.1.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่บริการภาคที่ใช้งานจริง ของอาคาร ดร.สุช พุฒินารณ์ ภาคเรียนที่ 2 / 2552 (ต่อ)

| ร.ร. | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                  | มค.53     |              |           | กพ.53     |              |           | มีค.53    |              |           | เมษ.53    |              |           |
|------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|      |             |                             | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.       | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.       | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.       | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.       |
| 12   | I-1201      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี | 173       | 3,152        | 1,769     | 166       | 3,052        | 1,769     | 160       | 2,970        | 1,586     | 179       | 3,249        | 1,830     |
|      | I-1202      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี | 225       | 5,318        | 2,842     | 222       | 5,173        | 2,842     | 210       | 5,087        | 2,548     | 234       | 5,569        | 2,940     |
|      | I-1203      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี | 206       | 4,258        | 2,842     | 204       | 4,228        | 2,842     | 193       | 4,040        | 2,548     | 218       | 4,501        | 2,940     |
|      | I-1204      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี | 207       | 3,977        | 1,769     | 202       | 3,721        | 1,769     | 197       | 3,704        | 1,586     | 219       | 4,214        | 1,830     |
|      | I-1205      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี | 282       | 4,145        | 2,842     | 285       | 4,096        | 2,842     | 264       | 4,159        | 2,548     | 294       | 4,687        | 2,940     |
|      | I-1206      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี | 269       | 4,857        | 2,842     | 266       | 4,679        | 2,842     | 255       | 5,096        | 2,548     | 278       | 5,438        | 2,940     |
|      | I-1207      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี | 296       | 4,695        | 2,842     | 293       | 4,653        | 2,842     | 276       | 4,149        | 2,548     | 308       | 4,861        | 2,940     |
|      | I-1208      | ห้องบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี | 239       | 3,468        | 1,525     | 232       | 3,308        | 1,464     | 241       | 3,371        | 1,464     | 251       | 3,578        | 1,586     |
|      | รวม         |                             | 14,478.0  | 112,701.0    | 155,760.0 | 14,320.0  | 109,348.0    | 153,317.0 | 13,694.0  | 108,112.0    | 145,347.0 | 14,822.0  | 118,221.0    | 160,484.0 |

ตารางที่ ข.2.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่รับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 / 2552

| ชั้น | หมายเลข<br>ห้อง | รายละเอียด                    | สค.52     |              |       | กย.52     |              |       | กค.52     |              |       | พย.52     |              |       | มค.52     |              |       |
|------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|
|      |                 |                               | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.   |
| 1    | 5-101           | ห้องควบคุมอาคาร               | 216       | 52           | 520   | 216       | 52           | 520   | 208       | 216          | 50    | 216       | 52           | 520   | 83        | 20           | 200   |
|      | 5-102           | ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์        | 208       | 52           | 390   | 240       | 60           | 450   | 240       | 240          | 60    | 240       | 60           | 4,550 | 96        | 24           | 180   |
|      | 5-103           | ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า           | 168       | 84           | 840   | 208       | 880          | 880   | 168       | 80           | 840   | 36        | 80           | 840   | 200       | 84           | 360   |
|      | 5-104           | ห้องทำงาน B-INNO              | 210       | 126          | 315   | 220       | 132          | 330   | 210       | 210          | 126   | 210       | 126          | 315   | 90        | 54           | 135   |
| 2    | 5-201           | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 99        | 132          | 1,650 | 198       | 264          | 3,300 | 189       | 252          | 3,150 | 189       | 252          | 3,150 | 81        | 108          | 1,350 |
|      | 5-202           | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 99        | 121          | 1,650 | 198       | 242          | 3,300 | 189       | 231          | 3,150 | 189       | 231          | 3,150 | 81        | 99           | 1,350 |
|      | 5-203           | ห้องปฏิบัติการ Think Lap      | 189       | 273          | 4,410 | 198       | 286          | 4,620 | 189       | 273          | 4,410 | 189       | 273          | 4,040 | 81        | 117          | 1,890 |
|      | 5-206           | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 20        | 244          | 400   | 37        | 585          | 900   | 35        | 594          | 900   | 32        | 524          | 800   | 16        | 262          | 400   |
| 3    | 5-207           | ห้องพักอาจารย์คณะสถาปัตย์     | 189       | 315          | 840   | 198       | 330          | 880   | 189       | 315          | 840   | 189       | 315          | 840   | 81        | 135          | 360   |
|      | 5-301           | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     | 208       | 2,080        | 3,900 | 208       | 2,080        | 3,900 | 200       | 2,000        | 3,750 | 208       | 2,080        | 3,900 | 80        | 800          | 1,500 |
|      | 5-303           | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 102       | 1,562        | 6,800 | 102       | 1,530        | 6,800 | 102       | 1,528        | 680   | 102       | 1,452        | 6,800 | 42        | 622          | 2,800 |
|      | 5-304           | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 78        | 848          | 2,600 | 78        | 1,520        | 2,600 | 72        | 1,416        | 2,400 | 78        | 1,556        | 2,600 | 30        | 568          | 1,000 |
| 4    | 5-305           | ห้องบรรยาย                    | 93        | 844          | 880   | 93        | 1,620        | 880   | 87        | 1,545        | 840   | 90        | 1,590        | 840   | 36        | 648          | 360   |
|      | 5-306           | ห้องพักอาจารย์คณะสถาปัตย์     | 198       | 33           | 440   | 198       | 66           | 440   | 189       | 63           | 420   | 189       | 63           | 420   | 81        | 27           | 180   |
|      | 5-401           | ห้องงานออกแบบ                 | 208       | 91           | 3,900 | 208       | 182          | 3,900 | 200       | 208          | 3,750 | 208       | 182          | 3,900 | 80        | 70           | 1,500 |
|      | 5-402           | ห้องสมุดคณะสถาปัตย์           | 234       | 260          | 3,900 | 234       | 520          | 3,900 | 225       | 234          | 3,750 | 234       | 520          | 3,900 | 90        | 200          | 1,500 |
|      | 5-403           | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     | 176       | 22           | 3,300 | 176       | 44           | 3,300 | 168       | 42           | 3,150 | 168       | 42           | 3,150 | 72        | 18           | 1,350 |
|      | 5-404           | ห้องปฏิบัติการธรณีทางวิศวกรรม | 36        | 203          | 1,800 | 36        | 348          | 1,800 | 39        | 684          | 1,950 | 42        | 87           | 2,100 | 12        | 87           | 600   |

| ตารางที่ ข.2.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 / 2552 (ต่อ) |         |                                |           |             |       |           |             |       |           |             |       |           |             |       |           |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| ชั้น                                                                                                                      | หมายเลข | รายละเอียด                     | สค.52     |             | กย.52 |           | คธ.52       |       | พย.52     |             | ธค.52 |           | มค.52       |       |           |             |       |
|                                                                                                                           |         |                                | ชม.ใช้งาน | คนผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | คนผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | คนผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | คนผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | คนผู้ใช้งาน | พท.   |
|                                                                                                                           |         | ห้อง                           | 246       | 2,904       | 4,500 | 246       | 5,792       | 4,500 | 243       | 5,966       | 4,500 | 243       | 5,922       | 4,500 | 99        | 2,298       | 1,800 |
|                                                                                                                           | 5-405   | ห้องบรรยาย                     |           |             |       |           |             |       |           |             |       |           |             |       |           |             |       |
|                                                                                                                           | 5-406   | ห้องภาควิชาวิศวกรรมโยธา        | 198       | 209         | 3,300 | 198       | 418         | 3,300 | 189       | 399         | 3,150 | 189       | 399         | 3,150 | 81        | 171         | 1,350 |
|                                                                                                                           | 5-408   | ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ    | 176       | 110         | 880   | 176       | 220         | 880   | 168       | 210         | 840   | 168       | 210         | 840   | 72        | 90          | 360   |
|                                                                                                                           | 5-409   | ห้องหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 234       | 13          | 520   | 234       | 26          | 520   | 225       | 25          | 500   | 234       | :           | 520   | 90        | 10          | 200   |
| 5                                                                                                                         | 5-501   | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์      | 39        | 1,394       | 1,650 | 76        | 2,835       | 3,300 | 70        | 2,533       | 3,150 | 73        | 2,634       | 3,150 | 29        | 1,086       | 1,350 |
|                                                                                                                           | 5-502   | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์      | 53        | 2,310       | 2,530 | 103       | 4,564       | 5,600 | 102       | 4,612       | 4,830 | 101       | 4,470       | 4,830 | 43        | 1,992       | 2,070 |
|                                                                                                                           | 5-503   | ห้องงานบริการโสตทัศนูปกรณ์     | 88        | 33          | 165   | 176       | 66          | 330   | 168       | 63          | 315   | 168       | 63          | 315   | 72        | 27          | 135   |
|                                                                                                                           | 5-504   | ห้องงานบริการโสตทัศนูปกรณ์     | 88        | 33          | 165   | 176       | 66          | 330   | 168       | 63          | 315   | 168       | 63          | 315   | 72        | 27          | 135   |
|                                                                                                                           | 5-601   | ห้องบรรยาย                     | 88        | 3,678       | 2,250 | 270       | 7,845       | 4,500 | 270       | 7,511       | 4,500 | 270       | 7,366       | 4,500 | 108       | 3,314       | 1,800 |
|                                                                                                                           | 5-602   | ห้องบรรยาย                     | 135       | 3,398       | 1,200 | 262       | 6,865       | 2,400 | 261       | 6,805       | 2,400 | 261       | 6,763       | 2,400 | 105       | 2,819       | 960   |
|                                                                                                                           | 5-603   | ห้องบรรยาย                     | 131       | 2,642       | 1,200 | 270       | 5,331       | 2,400 | 270       | 5,317       | 2,400 | 270       | 5,314       | 2,400 | 108       | 2,150       | 960   |
|                                                                                                                           | 5-604   | ห้องบรรยาย                     | 135       | 6,082       | 2,250 | 299       | 12,475      | 4,500 | 301       | 11,749      | 4,500 | 301       | 12,059      | 4,600 | 119       | 4,723       | 1,800 |
|                                                                                                                           | 5-605   | ห้องบรรยาย                     | 150       | 7,034       | 2,250 | 273       | 13,827      | 4,500 | 276       | 13,718      | 4,500 | 274       | 13,699      | 4,600 | 110       | 5,561       | 1,800 |
|                                                                                                                           | 5-606   | ห้องบรรยาย                     | 137       | 3,231       | 1,200 | 258       | 4,485       | 2,400 | 255       | 4,485       | 2,400 | 258       | 4,453       | 2,480 | 102       | 1,817       | 960   |
|                                                                                                                           | 5-607   | ห้องบรรยาย                     | 129       | 2,208       | 1,200 | 258       | 4,302       | 2,400 | 258       | 4,179       | 2,400 | 255       | 4,249       | 2,480 | 105       | 1,703       | 960   |
|                                                                                                                           | 5-608   | ห้องบรรยาย                     | 129       | 5,712       | 2,250 | 270       | 11,790      | 4,500 | 270       | 11,153      | 4,500 | 270       | 11,232      | 4,650 | 108       | 4,668       | 1,800 |
| 7                                                                                                                         | 5-701   | ห้องบรรยาย                     | 135       | 4,225       | 2,250 | 26        | 8,383       | 4,500 | 262       | 8,452       | 4,500 | 262       | 8,256       | 4,650 | 104       | 3,528       | 1,800 |
|                                                                                                                           | 5-702   | ห้องบรรยาย                     | 131       | 2,153       | 1,200 | 270       | 4,258       | 2,400 | 270       | 4,260       | 2,400 | 270       | 4,270       | 2,480 | 108       | 1,682       | 960   |

ตารางที่ ข.2.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่รับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 / 2552 (ต่อ)

| ชั้น | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                            | สค.52     |               |       | กย.52     |               |       | คต.52     |               |       | พย.52     |               |       | ธค.52     |               |       |
|------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|
|      |             |                                       | ชน.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   | ชน.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   | ชน.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   | ชน.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   | ชน.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   |
|      | 5-703       | ห้องบรรยาย                            | 135       | 1,804         | 1,200 | 258       | 3,412         | 2,400 | 255       | 3,485         | 2,400 | 258       | 3,506         | 2,480 | 102       | 1,354         | 960   |
|      | 5-704       | ห้องบรรยาย                            | 129       | 3,277         | 2,250 | 254       | 6,420         | 4,500 | 250       | 6,471         | 4,500 | 254       | 6,608         | 4,650 | 100       | 2,500         | 1,800 |
|      | 5-705       | ห้องบรรยาย                            | 127       | 3,545         | 2,250 | 270       | 7,165         | 4,500 | 270       | 7,206         | 4,500 | 270       | 7,391         | 4,650 | 108       | 2,737         | 1,800 |
|      | 5-706       | ห้องบรรยาย                            | 135       | 2,471         | 1,200 | 280       | 5,014         | 2,400 | 278       | 4,910         | 2,400 | 278       | 4,825         | 2,480 | 112       | 2,045         | 960   |
|      | 5-707       | ห้องบรรยาย                            | 139       | 2,333         | 1,200 | 246       | 4,572         | 2,400 | 243       | 4,594         | 2,400 | 243       | 4,571         | 2,480 | 99        | 1,819         | 960   |
|      | 5-708       | ห้องบรรยาย                            | 123       | 2,551         | 3,900 | 222       | 5,196         | 3,900 | 210       | 4,900         | 3,750 | 222       | 5,051         | 2,900 | 84        | 2,053         | 1,500 |
| 8    | 5-801       | ห้องคณะกรรมการ                        | 222       | 88            | 1,650 | 198       | 176           | 2,550 | 189       | 168           | 3,150 | 189       | 168           | 3,300 | 81        | 72            | 1,350 |
|      | 5-802       | ห้องภาควิชาคอมพิวเตอร์                | 99        | 143           | 2,750 | 198       | 286           | 2,500 | 189       | 273           | 5,250 | 189       | 273           | 5,500 | 81        | 117           | 2,250 |
|      | 5-803       | ห้องมหาวิทยาลัยและการสื่อสาร          | 99        | 99            | 1,650 | 176       | 198           | 3,300 | 168       | 189           | 3,150 | 168       | 189           | 3,300 | 72        | 81            | 1,350 |
|      | 5-804       | ห้องสำนักงานวิชาการทั่วไป             | 88        | 242           | 1,650 | 176       | 484           | 3,300 | 168       | 462           | 3,150 | 168       | 462           | 3,300 | 72        | 198           | 1,350 |
| 9    | 5-902       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             | 88        | 614           | 880   | 132       | 1,280         | 1,760 | 129       | 1,258         | 1,680 | 123       | 1,198         | 1,760 | 57        | 554           | 720   |
|      | 5-903       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             | 63        | 575           | 880   | 147       | 1,214         | 1,840 | 111       | 1,120         | 1,680 | 141       | 1,189         | 1,680 | 57        | 437           | 640   |
|      | 5-904       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             | 57        | 866           | 1,500 | 204       | 1,770         | 3,000 | 207       | 1,816         | 3,000 | 204       | 1,751         | 3,100 | 84        | 733           | 1,200 |
|      | 5-905       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             | 99        | 794           | 880   | 132       | 1,511         | 1,760 | 123       | 1,507         | 1,680 | 129       | 1,498         | 1,760 | 51        | 614           | 720   |
|      | 5-907       | ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต            | 69        | 455           | 1,560 | 286       | 910           | 3,120 | 275       | 875           | 3,000 | 286       | 910           | 3,100 | 110       | 350           | 1,200 |
|      | 5-908       | ห้องปฏิบัติการงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์ | 143       | 33            | 220   | 198       | 66            | 480   | 189       | 63            | 420   | 189       | 63            | 440   | 81        | 27            | 180   |
|      | 5-909       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             | 99        | 630           | 1,650 | 102       | 1,229         | 3,150 | 93        | 1,315         | 3,300 | 105       | 1,304         | 3,300 | 39        | 472           | 1,200 |
| 10   | 5-1001      | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             | 45        | 1,244         | 720   | 144       | 2,328         | 1,440 | 136       | 2,203         | 1,360 | 136       | 2,294         | 1,360 | 56        | 856           | 560   |

ตารางที่ ข.2.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่รับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 / 2552 (ต่อ)

| ชั้น | หมายเลข<br>ห้อง | รายละเอียด                               | ตล.52     |           |       | กย.52     |           |       | จก.52     |           |       | พย.52     |           |       | ธค.52     |       |
|------|-----------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |                 |                                          | ชม.ใช้งาน | ชม.ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | ชม.ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | ชม.ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | ชม.ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | พท.   |
|      | 5-1002          | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                | 72        | 1,398     | 1,200 | 182       | 2,938     | 2,400 | 174       | 2,740     | 2,400 | 171       | 2,761     | 2,480 | 75        | 1,205 |
|      | 5-1003          | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                | 88        | 1,353     | 880   | 183       | 2,705     | 1,760 | 186       | 2,544     | 1,680 | 177       | 2,567     | 1,760 | 75        | 1,075 |
|      | 5-1004          | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                | 93        | 1,095     | 1,200 | 183       | 2,208     | 2,400 | 180       | 2,187     | 2,400 | 177       | 2,149     | 2,480 | 75        | 923   |
|      | 5-1005          | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                | 90        | 1,035     | 1,200 | 207       | 2,103     | 2,400 | 207       | 1,998     | 2,400 | 204       | 2,026     | 2,480 | 84        | 854   |
|      | 5-1006          | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                | 102       | 957       | 880   | 159       | 1,956     | 1,360 | 153       | 1,860     | 1,680 | 150       | 1,841     | 1,760 | 66        | 811   |
|      | 5-1007          | ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี                | 78        | 486       | 1,080 | 63        | 889       | 1,440 | 66        | 858       | 2,040 | 66        | 905       | 2,440 | 24        | 319   |
|      | 5-1008          | ห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์            | 33        | 11        | 220   | 198       | 22        | 340   | 189       | 21        | 420   | 189       | 21        | 440   | 81        | 9     |
|      | 5-1009          | ห้องปฏิบัติการด้านน้ำที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ | 99        | 204       | 550   | 66        | 413       | 850   | 63        | 408       | 1,050 | 63        | 398       | 1,100 | 27        | 184   |
|      | 5-1010          | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                | 33        | 64        | 720   | 75        | 145       | 1,560 | 81        | 137       | 1,560 | 72        | 128       | 1,440 | 36        | 720   |
| 11   | 5-1101          | ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์                     | 36        | 473       | 440   | 198       | 946       | 6,800 | 189       | 903       | 8,400 | 189       | 903       | 8,400 | 81        | 387   |
|      | 5-1103          | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                | 99        | 298       | 4,950 | 132       | 611       | 7,650 | 129       | 579       | 9,450 | 126       | 574       | 9,450 | 54        | 254   |
|      | 5-1105          | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                | 66        | 270       | 4,730 | 66        | 523       | 7,310 | 63        | 512       | 9,030 | 63        | 510       | 9,030 | 27        | 210   |
| 12   | 5-1202          | ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลฯ             | 33        | 79        | 250   | 24        | 140       | 1,200 | 27        | 166       | 1,350 | 27        | 149       | 1,350 | 9         | 61    |
|      | 5-1203          | ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้า                  | 15        | 168       | 1,050 | 39        | 319       | 1,950 | 36        | 288       | 1,800 | 42        | 329       | 2,100 | 12        | 80    |
|      | 5-1204          | ห้องพัสดุ                                | 21        | 44        | 1,650 | 176       | 88        | 2,550 | 168       | 84        | 3,150 | 163       | 84        | 3,150 | 72        | 36    |
|      | 5-1205          | ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2                | 88        | 56        | 600   | 27        | 121       | 1,350 | 27        | 131       | 1,350 | 24        | 112       | 1,200 | 12        | 56    |
|      | 5-1206          | ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์             | 12        | 106       | 1,050 | 39        | 228       | 2,100 | 39        | 216       | 1,950 | 39        | 206       | 1,950 | 15        | 94    |
| 14   | 5-1401          | ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า       | 21        | 104       | 1,950 | 234       | 208       | 4,050 | 225       | 200       | 3,750 | 234       | 208       | 3,900 | 90        | 80    |

ตารางที่ ข.2.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่บริการที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1/2552 (ต่อ)

| ชั้น | หมายเลข<br>ห้อง | รายละเอียด                   | สท.52     |              | กย.52   |           | กค.52        |         | พย.52     |              | ธก.52   |           |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|
|      |                 |                              | จน.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | จน.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | จน.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | จน.ใช้งาน |
|      |                 |                              | 117       | 177          | 1,050   | 36        | 292          | 1,950   | 39        | 313          | 1,950   | 12        |
|      | 5-1402          | ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า      |           |              |         |           |              |         | 42        | 344          | 2,100   | 94        |
|      | 5-1403          | ห้องปฏิบัติการเครื่องวัด     | 21        | 157          | 1,050   | 39        | 284          | 2,100   | 42        | 840          | 2,100   | 84        |
|      | 5-1404          | ภาควิชากรรมไฟฟ้า             | 21        | 78           | 1,950   | 234       | 156          | 4,050   | 225       | 156          | 3,900   | 60        |
|      | 5-1405          | ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ | 117       | 26           | 1,950   | 234       | 52           | 4,050   | 225       | 50           | 3,900   | 20        |
| 15   | 5-1501          | ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร   | 117       | 16           | 600     | 12        | 16           | 600     | 12        | 16           | 600     | 4         |
|      | 5-1502          | ห้องปฏิบัติการดิจิทัล        | 12        | 92           | 300     | 36        | 184          | 600     | 36        | 184          | 600     | 46        |
|      | 5-1504          | ห้องภาควิชาแคลคูลัส          | 18        | 104          | 1,950   | 234       | 208          | 4,050   | 225       | 200          | 3,900   | 80        |
|      | 5-1505          | ห้องปฏิบัติการไมโครฯ         | 117       | 142          | 900     | 42        | 324          | 2,100   | 36        | 284          | 1,800   | 15        |
| 16   | 5-1601          | ห้องปฏิบัติการฟิสิก          | 18        | 624          | 3,000   | 111       | 1,273        | 6,300   | 120       | 1,410        | 6,300   | 48        |
|      | 5-1602          | ห้องพักอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ   | 54        | 99           | 1,650   | 198       | 198          | 3,450   | 189       | 189          | 3,150   | 81        |
|      | 5-1603          | ห้องปฏิบัติการเคมี           | 99        | 729          | 3,900   | 117       | 1,484        | 8,100   | 117       | 1,460        | 7,800   | 45        |
|      | 5-1604          | ห้องปฏิบัติการฟิสิก 2        | 57        | 216          | 720     | 57        | 48           | 1,638   | 48        | 432          | 1,404   | 206       |
|      |                 | รวม                          | 8,959     | 87,136       | 141,105 | 14,111    | 168,602      | 232,718 | 13,918    | 165,797      | 273,166 | 6,029     |
|      |                 |                              |           |              |         |           |              |         |           |              |         | 94,210    |



ตารางที่ ข.2.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 / 2552

| ชั้น | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                    | มค.53                |       | กพ.53                |     | มีค.53               |       | เมย.53               |       |
|------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-----|----------------------|-------|----------------------|-------|
|      |             |                               | ชม.ใช้งานจนผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งานจนผู้ใช้งาน | พท. | ชม.ใช้งานจนผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งานจนผู้ใช้งาน | พท.   |
| 1    | 5-101       | ห้องควบคุมอาคาร               | 208                  | 50    | 500                  | 208 | 50                   | 500   | 191                  | 46    |
|      | 5-102       | ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์        | 232                  | 58    | 435                  | 232 | 58                   | 435   | 208                  | 52    |
|      | 5-103       | ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า           | 200                  | 216   | 840                  | 160 | 80                   | 800   | 168                  | 84    |
|      | 5-104       | ห้องทำงาน BINNO               | 210                  | 126   | 315                  | 200 | 120                  | 300   | 210                  | 126   |
| 2    | 5-201       | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 189                  | 252   | 3,150                | 180 | 240                  | 3,000 | 189                  | 252   |
|      | 5-202       | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 189                  | 231   | 3,150                | 180 | 220                  | 3,000 | 189                  | 231   |
|      | 5-203       | ห้องปฏิบัติการ Think Lap      | 189                  | 273   | 4,410                | 180 | 260                  | 4,200 | 207                  | 273   |
|      | 5-206       | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 94                   | 1,741 | 1,700                | 88  | 1,480                | 1,600 | 189                  | 1,590 |
| 3    | 5-207       | ห้องพักอาจารย์คณะสถาปัตย์     | 189                  | 315   | 840                  | 180 | 300                  | 800   | 184                  | 315   |
|      | 5-301       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     | 200                  | 2,000 | 3,750                | 200 | 2,000                | 3,750 | 216                  | 1,840 |
|      | 5-303       | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 105                  | 1,664 | 6,800                | 96  | 1,540                | 6,400 | 93                   | 1,459 |
|      | 5-304       | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์     | 141                  | 2,822 | 5,000                | 132 | 2,672                | 4,800 | 132                  | 2,610 |
| 4    | 5-305       | ห้องบรรณ                      | 63                   | 1,110 | 680                  | 69  | 972                  | 640   | 63                   | 994   |
|      | 5-306       | ห้องพักอาจารย์คณะสถาปัตย์     | 189                  | 63    | 420                  | 180 | 60                   | 400   | 189                  | 63    |
|      | 5-401       | ห้องงานออกแบบ                 | 200                  | 175   | 3,700                | 200 | 175                  | 3,750 | 184                  | 161   |
|      | 5-402       | ห้องสมุดคณะสถาปัตย์           | 225                  | 500   | 3,700                | 225 | 500                  | 3,750 | 207                  | 460   |
|      | 5-403       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     | 168                  | 42    | 3,150                | 160 | 40                   | 3,000 | 168                  | 42    |
|      | 5-404       | ห้องปฏิบัติการธรณีทางวิศวกรรม | 24                   | 228   | 1,800                | 24  | 228                  | 1,950 | 24                   | 225   |

ตารางที่ ข.2.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 / 2552 (ต่อ)

| ชั้น | หมายเลข<br>ห้อง | รายละเอียด                     | มค.53                    |        | กพ.53                    |     | มีค.53                   |       | เมย.53                   |        |       |     |        |       |
|------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-----|--------------------------|-------|--------------------------|--------|-------|-----|--------|-------|
|      |                 |                                | ชม.ใช้งาน<br>จนผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน<br>จนผู้ใช้งาน | พท. | ชม.ใช้งาน<br>จนผู้ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน<br>จนผู้ใช้งาน | พท.    |       |     |        |       |
|      | 5-405           | ห้องบรรยาย                     | 234                      | 2,470  | 3,750                    | 233 | 2,350                    | 3,750 | 216                      | 1,976  | 3,450 | 243 | 2,485  | 3,900 |
|      | 5-406           | ห้องภาควิชาวิศวกรรมโยธา        | 189                      | 399    | 3,150                    | 180 | 380                      | 3,000 | 399                      | 399    | 3,150 | 198 | 418    | 3,300 |
|      | 5-408           | ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ    | 168                      | 210    | 840                      | 160 | 200                      | 800   | 168                      | 210    | 840   | 176 | 220    | 880   |
|      | 5-409           | ห้องหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 225                      | 25     | 500                      | 225 | 25                       | 500   | 207                      | 23     | 460   | 234 | 26     | 520   |
| 5    | 5-501           | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์      | 44                       | 1,808  | 1,800                    | 44  | 1,808                    | 1,800 | 42                       | 1,706  | 1,800 | 49  | 1,994  | 1,950 |
|      | 5-502           | ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตย์      | 32                       | 836    | 2,760                    | 32  | 836                      | 2,760 | 30                       | 765    | 2,760 | 34  | 920    | 2,990 |
|      | 5-503           | ห้องงานบริการโสตทัศนูปกรณ์     | 168                      | 63     | 315                      | 160 | 60                       | 300   | 168                      | 63     | 315   | 176 | 66     | 330   |
|      | 5-504           | ห้องงานบริการโสตทัศนูปกรณ์     | 168                      | 63     | 315                      | 160 | 60                       | 300   | 168                      | 63     | 315   | 176 | 66     | 330   |
| 6    | 5-601           | ห้องบรรยาย                     | 222                      | 5,451  | 4,350                    | 225 | 5,538                    | 4,350 | 201                      | 4,947  | 3,900 | 228 | 5,604  | 4,500 |
|      | 5-602           | ห้องบรรยาย                     | 217                      | 6,236  | 2,320                    | 212 | 6,138                    | 2,320 | 204                      | 5,868  | 2,080 | 226 | 6,523  | 2,400 |
|      | 5-603           | ห้องบรรยาย                     | 218                      | 4,484  | 2,320                    | 218 | 4,395                    | 2,320 | 202                      | 4,183  | 2,080 | 277 | 4,677  | 2,400 |
|      | 5-604           | ห้องบรรยาย                     | 255                      | 8,866  | 4,350                    | 254 | 8,636                    | 4,350 | 232                      | 8,429  | 3,900 | 264 | 9,464  | 4,500 |
|      | 5-605           | ห้องบรรยาย                     | 257                      | 11,293 | 4,350                    | 255 | 10,930                   | 4,350 | 237                      | 10,932 | 3,900 | 266 | 11,750 | 4,500 |
|      | 5-606           | ห้องบรรยาย                     | 222                      | 3,350  | 2,320                    | 222 | 3,305                    | 2,320 | 207                      | 3,335  | 3,080 | 231 | 3,480  | 2,400 |
|      | 5-607           | ห้องบรรยาย                     | 257                      | 3,682  | 2,320                    | 257 | 3,649                    | 2,320 | 230                      | 3,334  | 2,080 | 265 | 3,801  | 2,400 |
|      | 5-608           | ห้องบรรยาย                     | 213                      | 3,372  | 4,350                    | 206 | 3,217                    | 4,350 | 203                      | 3,138  | 3,900 | 222 | 3,550  | 4,500 |
| 7    | 5-701           | ห้องบรรยาย                     | 185                      | 3,349  | 3,150                    | 176 | 3,108                    | 3,000 | 184                      | 3,140  | 3,150 | 194 | 3,509  | 330   |
|      | 5-702           | ห้องบรรยาย                     | 245                      | 2,773  | 2,320                    | 244 | 2,795                    | 2,320 | 223                      | 2,467  | 2,080 | 254 | 2,843  | 2,400 |

| ตารางที่ ข.2.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 / 2552 (ต่อ) |             |                                    |           |               |       |           |               |       |           |               |       |           |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|
| ชั้น                                                                                                                      | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                         | มค.53     |               |       | กพ.53     |               |       | มีค.53    |               |       | เมย.53    |               |       |
|                                                                                                                           |             |                                    | ชม.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   | ชม.ใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน | พท.   |
|                                                                                                                           |             | ห้องบรรยาย                         | 261       | 3,267         | 2,320 | 261       | 3,217         | 2,320 | 234       | 3,178         | 2,080 | 270       | 3,347         | 2,400 |
|                                                                                                                           | 5-703       | ห้องบรรยาย                         | 228       | 9,780         | 4,350 | 224       | 9,647         | 4,350 | 214       | 9,378         | 3,900 | 237       | 10,052        | 4,500 |
|                                                                                                                           | 5-704       | ห้องบรรยาย                         | 173       | 2,292         | 3,150 | 164       | 2,188         | 3,000 | 172       | 2,383         | 3,150 | 179       | 2,406         | 3,300 |
|                                                                                                                           | 5-705       | ห้องบรรยาย                         | 241       | 4,048         | 2,320 | 241       | 3,978         | 2,320 | 215       | 3,729         | 2,080 | 250       | 4,170         | 2,400 |
|                                                                                                                           | 5-706       | ห้องบรรยาย                         | 261       | 3,889         | 2,320 | 261       | 3,754         | 2,320 | 234       | 3,695         | 2,080 | 270       | 3,959         | 2,400 |
|                                                                                                                           | 5-707       | ห้องบรรยาย                         | 51        | 797           | 3,750 | 48        | 748           | 1,800 | 42        | 688           | 1,800 | 54        | 797           | 1,950 |
|                                                                                                                           | 5-708       | ห้องภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       | 189       | 168           | 3,150 | 180       | 160           | 3,000 | 189       | 168           | 3,150 | 198       | 176           | 3,300 |
|                                                                                                                           | 5-802       | ห้องหมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร      | 189       | 273           | 5,250 | 180       | 260           | 5,000 | 189       | 273           | 5,250 | 198       | 286           | 5,500 |
|                                                                                                                           | 5-803       | ห้องสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป     | 168       | 189           | 3,150 | 160       | 180           | 3,000 | 168       | 189           | 3,150 | 176       | 198           | 3,300 |
|                                                                                                                           | 5-804       | ห้องประชุม                         | 168       | 462           | 3,150 | 160       | 440           | 3,000 | 168       | 462           | 3,150 | 176       | 484           | 3,300 |
| 9                                                                                                                         | 5-901       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          | 150       | 1,104         | 1,680 | 144       | 1,060         | 1,600 | 147       | 1,085         | 1,680 | 159       | 1,150         | 1,760 |
|                                                                                                                           | 5-903       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          | 48        | 552           | 960   | 48        | 552           | 640   | 51        | 580           | 720   | 57        | 662           | 720   |
|                                                                                                                           | 5-904       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          | 126       | 877           | 2,900 | 123       | 835           | 2,900 | 114       | 816           | 2,600 | 129       | 903           | 3,000 |
|                                                                                                                           | 5-905       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          | 147       | 1,999         | 2,000 | 144       | 1,960         | 1,920 | 147       | 1,963         | 1,920 | 153       | 2,093         | 2,080 |
|                                                                                                                           | 5-906       | ห้องจัดเลี้ยง                      | 275       | 875           | 3,000 | 275       | 875           | 3,000 | 253       | 805           | 2,760 | 286       | 910           | 3,120 |
|                                                                                                                           | 5-908       | ห้องปฏิบัติงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์ | 189       | 63            | 420   | 180       | 60            | 400   | 189       | 63            | 420   | 198       | 66            | 440   |
|                                                                                                                           | 5-909       | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          | 72        | 1,160         | 2,400 | 75        | 1,201         | 2,550 | 54        | 889           | 1,800 | 75        | 1,220         | 2,550 |
| 10                                                                                                                        | 5-1001      | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          | 201       | 2,594         | 2,320 | 195       | 2,522         | 2,320 | 189       | 2,494         | 2,080 | 210       | 2,706         | 2,400 |
|                                                                                                                           | 5-1002      | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          |           |               |       |           |               |       |           |               |       |           |               |       |

ตารางที่ ข.2.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 / 2552 (ต่อ)

| ชั้น | หมายเลข<br>ห้อง | รายละเอียด                 | มค.53     |              |         | กพ.53     |              |         | มีค.53    |              |         | เมย.53    |              |
|------|-----------------|----------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|
|      |                 |                            | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน |
|      |                 |                            | 36        | 292          | 1,800   | 39        | 313          | 1,950   | 27        | 219          | 1,350   | 39        | 313          |
|      | 5-1404          | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า       |           |              |         |           |              |         |           |              |         |           | 1,950        |
|      | 5-1405          | ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เฟส  | 36        | 80           | 600     | 12        | 80           | 600     | 9         | 60           | 450     | 12        | 80           |
| 3    | 5-1406          | ห้องเก็บโครงงาน            | 225       | 150          | 3,750   | 225       | 150          | 3,750   | 207       | 138          | 3,450   | 243       | 156          |
| 15   | 5-1501          | ห้องป.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 225       | 50           | 3,750   | 225       | 50           | 3,750   | 207       | 46           | 3,450   | 243       | 52           |
|      | 5-1504          | ห้องภาควิชาแมคคาทรอนิกส์   | 225       | 200          | 3,750   | 225       | 200          | 3,750   | 207       | 184          | 3,450   | 234       | 208          |
| 16   | 5-1601          | ห้องปฏิบัติการฟิสิก        | 60        | 60           | 4,800   | 63        | 63           | 5,100   | 60        | 60           | 4,500   | 60        | 60           |
|      | 5-1602          | ห้องพักอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ | 189       | 189          | 2,250   | 180       | 180          | 3,000   | 189       | 189          | 3,150   | 198       | 198          |
|      | 5-1603          | ห้องปฏิบัติการเคมี         | 120       | 1,100        | 660     | 126       | 138          | 6,300   | 108       | 1,065        | 5,400   | 120       | 1,100        |
|      | 5-1604          | ห้องปฏิบัติการฟิสิก 2      | 126       | 1,290        | 3,510   | 123       | 1,272        | 3,393   | 120       | 1,221        | 3,042   | 129       | 1,330        |
|      |                 | รวม                        | 13,447    | 130,864      | 221,240 | 13,140    | 126,678      | 215,058 | 12,960    | 123,522      | 213,607 | 14,069    | 136,263      |
|      |                 |                            |           |              |         |           |              |         |           |              |         |           | 232,100      |

| ตารางที่ ข.3.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ที่รับโอกาสที่ใช้งานจริง ของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2552 |       |                |                                      |              |        |           |              |        |           |              |        |           |              |        |           |              |        |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|
| ร.ร.                                                                                                             | ชั้น  | หมายเลขห้อง    | รายละเอียด                           |              |        | สค.52     |              |        | ฟอ.52     |              |        | คค.52     |              |        | พย.52     |              |        | รค.52     |              |
|                                                                                                                  |       |                | ชม.ใช้งาน                            | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน |
| 1                                                                                                                |       | 6-102          | ห้องพักอาจารย์                       | 268          | 21     | 770       | 268          | 22     | 770       | 268          | 22     | 770       | 268          | 22     | 735       | 109          | 9      | 315       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-105          | ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล         | 51           | 335    | 1,870     | 54           | 345    | 1,980     | 54           | 345    | 1,870     | 54           | 345    | 1,870     | 21           | 133    | 770       |              |
|                                                                                                                  | 2     | 6-201          | ห้องภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล         | 264          | 126    | 2,288     | 264          | 132    | 2,288     | 264          | 132    | 2,288     | 264          | 132    | 2,184     | 108          | 54     | 936       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-202          | ห้องภาควิชาอุตสาหกรรม                | 200          | 154    | 2,288     | 264          | 154    | 2,288     | 264          | 154    | 2,288     | 264          | 154    | 2,184     | 108          | 63     | 936       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-204          | ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์           | 57           | 225    | 1,722     | 57           | 297    | 1,722     | 57           | 297    | 1,599     | 57           | 297    | 1,476     | 24           | 126    | 738       |              |
|                                                                                                                  | 6-205 | ห้องพักอาจารย์ | 220                                  | 21           | 440    | 220       | 22           | 440    | 220       | 22           | 440    | 220       | 22           | 420    | 90        | 9            | 180    |           |              |
| 3                                                                                                                |       | 6-301          | ห้องเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล        | 108          | 1,131  | 2,288     | 108          | 1,227  | 2,288     | 108          | 1,227  | 2,288     | 108          | 1,227  | 2,184     | 42           | 483    | 936       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-302          | ห้องเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล        | 42           | 347    | 936       | 42           | 364    | 936       | 42           | 364    | 832       | 42           | 364    | 936       | 15           | 127    | 312       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-304          | ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 264          | 150    | 2,288     | 264          | 154    | 2,288     | 264          | 154    | 2,288     | 264          | 154    | 2,184     | 108          | 63     | 936       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-305          | ห้องพักอาจารย์ Micro Structure test  | 286          | 60     | 2,090     | 286          | 66     | 2,090     | 286          | 66     | 2,090     | 286          | 66     | 1,995     | 117          | 27     | 855       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-306          | ห้องปฏิบัติการ Destructive test      | 51           | 458    | 910       | 51           | 466    | 910       | 51           | 466    | 910       | 51           | 466    | 910       | 21           | 196    | 350       |              |
| 4                                                                                                                |       | 6-401          | ห้องเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      | 152          | 1,219  | 3,120     | 152          | 1,184  | 3,120     | 152          | 1,184  | 3,120     | 152          | 1,184  | 3,120     | 55           | 413    | 1,200     |              |
|                                                                                                                  |       | 6-402          | ห้องเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล        | 52           | 1,439  | 1,560     | 52           | 1,499  | 1,560     | 52           | 1,499  | 1,560     | 52           | 1,499  | 1,560     | 22           | 631    | 600       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-403          | ห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัด | 24           | 170    | 424       | 24           | 136    | 424       | 24           | 136    | 424       | 24           | 136    | 530       | 6            | 34     | 106       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-404          | ห้องปฏิบัติการแคลคูลัส               | 89           | 472    | 1,378     | 89           | 469    | 1,378     | 89           | 469    | 1,484     | 89           | 469    | 1,272     | 40           | 206    | 636       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-405          | ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 1            | 15           | 120    | 550       | 15           | 150    | 550       | 15           | 150    | 440       | 15           | 150    | 440       | 6            | 60     | 220       |              |
| 5                                                                                                                |       | 6-406          | ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 2            | 39           | 44     | 990       | 39           | 46     | 990       | 39           | 46     | 990       | 39           | 46     | 880       | 18           | 22     | 440       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-501A         | ห้องพักอาจารย์และเก็บอุปกรณ์         | 184          | 42     | 2,280     | 196          | 44     | 2,288     | 196          | 44     | 2,288     | 196          | 44     | 2,184     | 80           | 18     | 936       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-502A         | ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ             | 62           | 328    | 1,352     | 62           | 381    | 1,352     | 62           | 381    | 1,352     | 62           | 381    | 1,352     | 23           | 158    | 520       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-503          | ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล         | 39           | 271    | 1,599     | 39           | 251    | 1,599     | 39           | 251    | 1,476     | 39           | 251    | 1,722     | 12           | 77     | 492       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-508          | ห้องปฏิบัติการแคลคูลัส               | 53           | 220    | 1,430     | 53           | 244    | 1,430     | 53           | 244    | 1,430     | 53           | 244    | 1,430     | 19           | 98     | 550       |              |
| 6                                                                                                                |       | 6-601          | ห้องปฏิบัติการ                       | 66           | 236    | 1,040     | 66           | 251    | 1,040     | 66           | 251    | 1,040     | 66           | 251    | 1,040     | 27           | 100    | 400       |              |
|                                                                                                                  |       | 6-602          | ห้องคอมพิวเตอร์                      | 12           | 36     | 376       | 12           | 36     | 376       | 12           | 36     | 470       | 12           | 36     | 376       | 6            | 18     | 188       |              |
| รวม                                                                                                              |       |                | 2,598                                | 7,625        | 33,989 | 2,677     | 7,940        | 34,107 | 2,677     | 7,940        | 33,737 | 2,677     | 7,940        | 32,984 | 1,077     | 3,125        | 13,552 |           |              |

| ตารางที่ ข.3.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปฏิบัติงาน ของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา 2 / 2552 |             |                                      |           |              |        |           |              |        |           |              |        |           |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|
| ชั้น                                                                                             | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                           | มค.53     |              |        | กพ.53     |              |        | มีค.53    |              |        | เมย.53    |              |        |
|                                                                                                  |             |                                      | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    |
| 1                                                                                                | 6-102       | ห้องพักอาจารย์                       | 257       | 21           | 735    | 257       | 21           | 700    | 257       | 21           | 805    | 268       | 22           | 770    |
|                                                                                                  | 6-105       | ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล         | 24        | 166          | 1,430  | 24        | 166          | 880    | 24        | 166          | 990    | 27        | 134          | 990    |
| 2                                                                                                | 6-201       | ห้องภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล         | 252       | 126          | 2,184  | 252       | 126          | 2,080  | 252       | 126          | 2,392  | 264       | 132          | 2,288  |
|                                                                                                  | 6-202       | ห้องภาควิชาอุตสาหกรรม                | 252       | 147          | 2,184  | 252       | 147          | 2,080  | 252       | 147          | 2,392  | 264       | 154          | 2,288  |
|                                                                                                  | 6-204       | ห้องปฏิบัติการปลูกพืชอุตสาหกรรม      | 39        | 200          | 1,599  | 39        | 200          | 1,476  | 39        | 200          | 1,599  | 42        | 215          | 1,722  |
|                                                                                                  | 6-205       | ห้องพักอาจารย์                       | 210       | 21           | 420    | 210       | 21           | 400    | 210       | 21           | 460    | 220       | 22           | 440    |
| 3                                                                                                | 6-301       | ห้องเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล        | 91        | 935          | 1,768  | 91        | 935          | 2,184  | 91        | 935          | 2,288  | 94        | 970          | 2,288  |
|                                                                                                  | 6-302       | ห้องเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล        | 24        | 188          | 416    | 24        | 188          | 416    | 24        | 188          | 416    | 30        | 235          | 520    |
|                                                                                                  | 6-304       | ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 252       | 147          | 2,184  | 252       | 147          | 2,080  | 252       | 147          | 2,392  | 264       | 154          | 2,288  |
|                                                                                                  | 6-305       | ห้องพักอาจารย์ Micro Structure test  | 273       | 63           | 1,995  | 273       | 63           | 1,900  | 273       | 63           | 2,185  | 273       | 66           | 2,090  |
| 4                                                                                                | 6-401       | ห้องเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      | 56        | 524          | 1,920  | 56        | 524          | 2,040  | 48        | 524          | 2,160  | 62        | 562          | 2,040  |
|                                                                                                  | 6-402       | ห้องเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล        | 62        | 1,125        | 2,040  | 62        | 1,125        | 1,920  | 62        | 1,125        | 2,160  | 64        | 1,189        | 2,160  |
|                                                                                                  | 6-404       | ห้องปฏิบัติการแคลคูลัส               | 20        | 112          | 424    | 20        | 112          | 424    | 20        | 112          | 530    | 20        | 112          | 424    |
|                                                                                                  | 6-406       | ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 2            | 63        | 378          | 1,430  | 63        | 378          | 1,320  | 63        | 378          | 1,430  | 69        | 412          | 1,540  |
| 5                                                                                                | 6-501A      | ห้องพักอาจารย์และเก็บอุปกรณ์         | 184       | 42           | 2,184  | 184       | 42           | 2,080  | 184       | 42           | 2,392  | 192       | 44           | 2,288  |
|                                                                                                  | 6-502A      | ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ             | 63        | 327          | 936    | 63        | 327          | 832    | 63        | 327          | 936    | 63        | 327          | 936    |
|                                                                                                  | 6-503       | ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล         | 96        | 520          | 1,968  | 96        | 520          | 2,091  | 96        | 520          | 2,214  | 96        | 520          | 1,968  |
|                                                                                                  | 6-508       | ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์          | 89        | 450          | 2,310  | 89        | 450          | 2,200  | 89        | 450          | 2,530  | 94        | 486          | 2,420  |
| 6                                                                                                | 6-602       | ห้องคอมพิวเตอร์                      | 54        | 385          | 376    | 54        | 385          | 376    | 54        | 385          | 376    | 57        | 409          | 470    |
|                                                                                                  | รวม         |                                      | 2,361     | 5,877        | 28,503 | 2,361     | 5,877        | 27,479 | 2,353     | 5,877        | 30,647 | 2,463     | 6,165        | 29,930 |

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                   | ศค.52     |             |        | กย.52     |              |        | ดค.52     |              |        | พย.52     |              |        | ธค.52     |              |        |
|----------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|
|          |             |                              | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.    |
| G        | 9-G01       | ห้องควบคุมอาคาร              | 349       | 52          | 208    | 352       | 52           | 208    | 338       | 50           | 200    | 352       | 52           | 208    | 137       | 20           | 80     |
|          | 9-G02       | ห้องสมุดวารสารสื่อโตทัศน์    | 233       | 29,150      | 25,168 | 236       | 29,740       | 25,168 | 226       | 24,795       | 24,200 | 236       | 24,170       | 25,168 | 91        | 15,265       | 9,680  |
|          | 9-G02/I     | ห้องฉายภาพยนตร์              | 168       | 814         | 962    | 168       | 903          | 962    | 162       | 665          | 925    | 168       | 870          | 962    | 66        | 220          | 370    |
|          | 9-G03       | ธนาคารทหารไทย                | 168       | 210         | 1,540  | 176       | 220          | 1,540  | 168       | 210          | 1,470  | 176       | 220          | 1,540  | 72        | 90           | 630    |
|          | 9-G04       | ร้านค้าเสริมสิมาร์ท          | 390       | 1,300       | 4,200  | 450       | 1,500        | 4,200  | 450       | 1,500        | 4,200  | 450       | 1,500        | 4,340  | 180       | 600          | 1,680  |
| 7B       | 7B          | ห้องสมุด                     | 242       | 26,151      | 28,002 | 276       | 26,838       | 28,002 | 234       | 8,033        | 26,925 | 276       | 28,210       | 28,002 | 110       | 7,681        | 10,770 |
| 8        | 9-801       | ห้องบรรยาย                   | 111       | 1,410       | 3,692  | 219       | 8,198        | 3,692  | 213       | 5,269        | 3,550  | 222       | 8,512        | 3,692  | 84        | 2,996        | 1,420  |
|          | 9-803       | ห้องบรรยาย                   | 111       | 2,783       | 3,692  | 222       | 5,706        | 3,692  | 210       | 5,879        | 3,550  | 222       | 5,520        | 3,692  | 84        | 2,202        | 1,420  |
|          | 9-804       | ห้องบรรยาย                   | 117       | 3,062       | 3,172  | 234       | 5,873        | 3,172  | 225       | 630          | 3,050  | 234       | 6,067        | 3,172  | 90        | 2,273        | 1,220  |
|          | 9-805       | ห้องบรรยาย                   | 54        | 330         | 3,124  | 105       | 937          | 3,124  | 99        | 630          | 2,982  | 102       | 903          | 2,982  | 42        | 375          | 1,278  |
|          | 9-805/I     | ห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์ | 53        | 330         | 2,244  | 105       | 660          | 2,244  | 102       | 63           | 2,142  | 102       | 630          | 2,142  | 42        | 270          | 918    |
|          | 9-808       | ห้องคณะนิเทศศาสตร์           | 117       | 455         | 5,252  | 234       | 910          | 5,252  | 225       | 875          | 5,050  | 234       | 910          | 5,252  | 90        | 350          | 2,020  |
| 9        | 9-901       | ห้องบรรยาย                   | 159       | 2,279       | 2,340  | 324       | 4,560        | 2,340  | 321       | 4,629        | 2,340  | 318       | 4,460        | 2,340  | 132       | 1,906        | 936    |
|          | 9-902       | ห้องบรรยาย                   | 168       | 2,778       | 3,180  | 336       | 5,530        | 3,180  | 333       | 5,496        | 3,180  | 333       | 5,539        | 3,180  | 135       | 2,213        | 1,272  |
|          | 9-903       | ห้องบรรยาย                   | 132       | 3,176       | 3,420  | 252       | 6,642        | 3,420  | 270       | 6,599        | 3,420  | 267       | 6,522        | 3,420  | 111       | 2,688        | 1,368  |
|          | 9-904       | ห้องบรรยาย                   | 126       | 5,169       | 4,440  | 258       | 10,799       | 4,440  | 258       | 10,497       | 4,440  | 255       | 10,395       | 4,440  | 105       | 4,413        | 1,776  |
|          | 9-905       | ห้องบรรยาย                   | 139       | 3,905       | 4,440  | 278       | 7,935        | 4,440  | 280       | 7,735        | 4,440  | 278       | 7,774        | 4,440  | 112       | 3,200        | 1,776  |
|          | 9-906       | ห้องบรรยาย                   | 127       | 2,607       | 4,440  | 254       | 5,442        | 4,440  | 254       | 5,292        | 4,440  | 253       | 5,287        | 4,440  | 101       | 2,219        | 1,776  |
|          | 9-908       | ห้องพักอาศัยคณะบริหารฯ       | 130       | 221         | 1,976  | 260       | 442          | 1,976  | 250       | 425          | 1,900  | 260       | 442          | 1,976  | 100       | 170          | 760    |
|          | 9-909       | ห้องพักอาศัยคณะบริหารฯ       | 130       | 130         | 1,404  | 260       | 260          | 1,404  | 250       | 250          | 1,350  | 260       | 260          | 1,404  | 100       | 100          | 540    |
|          | 9-910       | ห้องสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์   | 130       | 104         | 3,172  | 260       | 208          | 3,172  | 250       | 200          | 3,050  | 260       | 208          | 3,172  | 100       | 80           | 1,220  |
| 10       | 9-1001      | ห้องบรรยาย                   | 153       | 2,739       | 2,340  | 306       | 5,553        | 2,340  | 312       | 5,566        | 2,340  | 309       | 5,424        | 2,340  | 123       | 2,232        | 936    |
|          | 9-1002      | ห้องบรรยาย                   | 144       | 2,732       | 3,120  | 285       | 5,503        | 3,120  | 279       | 5,370        | 3,120  | 285       | 5,461        | 3,120  | 111       | 2,153        | 1,248  |
|          | 9-1003      | ห้องบรรยาย                   | 129       | 2,184       | 2,340  | 252       | 4,412        | 2,340  | 258       | 4,415        | 2,340  | 285       | 4,428        | 2,340  | 102       | 1,788        | 936    |
|          | 9-1004      | ห้องบรรยาย                   | 142       | 3,228       | 3,420  | 289       | 7,407        | 3,420  | 288       | 7,712        | 3,420  | 284       | 7,544        | 3,420  | 118       | 3,082        | 1,368  |

| ตารางที่ ข. 4.1 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่ปรับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร30ปีศรีพนม ภาดเรียนที่ 1 / 2552 (ต่อ) |         |                                          |           |             |         |           |             |         |           |             |         |           |             |         |           |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|--------|
| รหัสนี้                                                                                                             | หมายเลข | รายละเอียด                               | สค.52     |             |         | กย.52     |             |         | ตค.52     |             |         | พย.52     |             |         | ธค.52     |             |        |
|                                                                                                                     |         |                                          | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.    |
|                                                                                                                     | 9-1005  | ห้องบรรยาย                               | 126       | 3,614       | 3,720   | 258       | 7,501       | 3,720   | 258       | 7,413       | 3,720   | 255       | 7,147       | 3,720   | 105       | 3,149       | 1,488  |
|                                                                                                                     | 9-1006  | ห้องบรรยาย                               | 131       | 2,225       | 3,480   | 261       | 4,216       | 3,480   | 253       | 4,190       | 3,480   | 261       | 4,308       | 3,480   | 103       | 1,779       | 1,392  |
|                                                                                                                     | 9-1007  | ห้องคณะบัญชี                             | 130       | 195         | 5,850   | 260       | 390         | 5,850   | 250       | 375         | 5,625   | 260       | 390         | 5,850   | 100       | 150         | 2,250  |
|                                                                                                                     | 9-1008  | ห้องคณะนิเทศศาสตร์                       | 130       | 182         | 5,850   | 260       | 364         | 5,850   | 250       | 350         | 5,625   | 260       | 364         | 5,850   | 100       | 140         | 2,250  |
|                                                                                                                     | 9-1009  | ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ            | 130       | 108         | 1,404   | 260       | 416         | 1,404   | 250       | 400         | 1,350   | 260       | 416         | 1,404   | 100       | 160         | 540    |
| 11                                                                                                                  | 9-1100  | พื้นที่บริการนักศึกษา                    | 190       | 390         | 7,140   | 390       | 450         | 7,140   | 390       | 450         | 7,140   | 390       | 450         | 7,140   | 156       | 180         | 2,856  |
|                                                                                                                     | 9-1101  | ห้องปฏิบัติการคณะศิลปศาสตรศึกษาการโรงแรม | 105       | 630         | 3,608   | 105       | 660         | 3,608   | 102       | 630         | 3,444   | 105       | 660         | 3,444   | 42        | 270         | 1,476  |
|                                                                                                                     | 9-1100  | ศูนย์สุขภาพ                              | 352       | 26,151      | 17,550  | 352       | 6,483       | 17,550  | 338       | 4,728       | 16,875  | 352       | 4,968       | 17,550  | 352       | 1,228       | 6,750  |
| 12                                                                                                                  | 9-1200  | ศูนย์กีฬาในร่ม                           | 100       | 480         | 35,568  | 100       | 480         | 35,568  | 96        | 460         | 34,200  | 100       | 480         | 35,568  | 39        | 110         | 13,680 |
|                                                                                                                     | 9-1201  | ห้องพักอาจารย์ประจำศูนย์กีฬาในร่ม        | 300       | 90          | 1,378   | 300       | 90          | 1,378   | 250       | 75          | 1,325   | 260       | 78          | 1,378   | 100       | 30          | 550    |
|                                                                                                                     | รวม     |                                          | 5,616     | 131,364     | 206,836 | 8,937     | 167,280     | 206,836 | 8,692     | 131,856     | 200,808 | 8,924     | 160,569     | 206,568 | 3,735     | 65,782      | 80,610 |



| ลำดับ | หมายเลขห้อง | รายละเอียด                  | มค.53     |             |        | กพ.53     |             |        | มีค.53    |             |        | เมย.53    |             |        |
|-------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|
|       |             |                             | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.    | ชม.ใช้งาน | น.ผู้ใช้งาน | พท.    |
|       | 9-G01       | ห้องควบคุมอาคาร             | 338       | 50          | 200    | 338       | 50          | 200    | 316       | 50          | 216    | 352       | 52          | 208    |
|       | 9-G02       | ห้องสมุดวารสารสื่อโสตทัศน์  | 223       | 5,193       | 24,200 | 223       | 6,293       | 24,200 | 212       | 4,515       | 26,136 | 233       | 4,112       | 25,168 |
|       | 9-G02/1     | ห้องฉายภาพยนตร์             | 165       | 156         | 925    | 165       | 144         | 925    | 150       | 85          | 999    | 171       | 90          | 962    |
|       | 9-G03       | ธนาคารทหารไทย               | 168       | 210         | 1,470  | 168       | 210         | 1,400  | 168       | 210         | 1,610  | 176       | 220         | 1,540  |
|       | 9-G04       | ร้านกาแฟลิเกิร์ท            | 435       | 1,450       | 4,060  | 435       | 1,450       | 4,060  | 390       | 1,300       | 4,340  | 450       | 1,500       | 4,200  |
|       | 7B          | ห้องสมุด                    | 264       | 3,506       | 26,925 | 232       | 6,440       | 26,925 | 218       | 4,484       | 29,079 | 242       | 4,059       | 28,002 |
|       | 9-801       | ห้องบรรยาย                  | 249       | 4,502       | 3,550  | 249       | 4,502       | 3,550  | 215       | 4,531       | 3,834  | 249       | 4,748       | 3,692  |
|       | 9-803       | ห้องบรรยาย                  | 217       | 5,315       | 3,124  | 217       | 5,315       | 3,550  | 213       | 5,104       | 3,834  | 241       | 5,505       | 3,692  |
|       | 9-804       | ห้องบรรยาย                  | 221       | 7,911       | 3,035  | 221       | 7,911       | 2,928  | 99        | 8,024       | 3,294  | 221       | 7,911       | 3,172  |
|       | 9-805       | ห้องบรรยาย                  | 237       | 7,911       | 2,982  | 237       | 7,911       | 2,840  | 99        | 630         | 3,266  | 243       | 8,251       | 3,124  |
|       | 9-805/1     | ห้องปฏิบัติการคณะนิติศาสตร์ | 102       | 9,711       | 2,142  | 102       | 9,711       | 2,040  | 100       | 630         | 2,346  | 105       | 8,251       | 2,244  |
|       | 9-808       | ห้องคณะนิติศาสตร์           | 225       | 875         | 5,050  | 225       | 875         | 5,050  | 207       | 805         | 5,454  | 234       | 910         | 5,252  |
|       | 9-901       | ห้องบรรยาย                  | 307       | 4,786       | 2,262  | 307       | 4,786       | 2,262  | 231       | 4,582       | 2,418  | 257       | 5,142       | 2,340  |
|       | 9-902       | ห้องบรรยาย                  | 261       | 3,727       | 3,074  | 261       | 3,727       | 3,074  | 234       | 3,513       | 3,286  | 270       | 3,877       | 3,180  |
|       | 9-903       | ห้องบรรยาย                  | 320       | 6,505       | 3,360  | 320       | 6,505       | 3,360  | 294       | 5,525       | 3,534  | 332       | 5,976       | 3,420  |
|       | 9-904       | ห้องบรรยาย                  | 241       | 9,192       | 4,292  | 241       | 9,192       | 4,292  | 219       | 8,847       | 4,588  | 247       | 9,718       | 4,440  |
|       | 9-905       | ห้องบรรยาย                  | 249       | 6,700       | 4,292  | 249       | 6,700       | 4,292  | 228       | 6,093       | 4,588  | 258       | 6,903       | 4,440  |
|       | 9-906       | ห้องบรรยาย                  | 225       | 4,917       | 4,292  | 261       | 4,917       | 4,292  | 234       | 4,668       | 4,588  | 234       | 5,077       | 4,440  |
|       | 9-908       | ห้องพักอาจารย์คณะบริหารฯ    | 250       | 425         | 1,900  | 250       | 425         | 1,900  | 230       | 391         | 2,052  | 260       | 442         | 1,976  |
|       | 9-909       | ห้องพักอาจารย์คณะบริหารฯ    | 250       | 250         | 1,350  | 250       | 250         | 1,350  | 230       | 230         | 1,458  | 260       | 260         | 1,404  |
|       | 9-910       | ห้องสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์  | 250       | 200         | 3,050  | 250       | 200         | 3,050  | 230       | 184         | 3,294  | 260       | 208         | 3,172  |
|       | 9-1001      | ห้องบรรยาย                  | 273       | 5,337       | 2,262  | 284       | 5,265       | 2,262  | 290       | 5,264       | 2,418  | 348       | 5,947       | 2,340  |
|       | 9-1002      | ห้องบรรยาย                  | 308       | 4,811       | 3,016  | 305       | 4,790       | 3,016  | 269       | 4,322       | 3,224  | 308       | 4,976       | 3,120  |
|       | 9-1003      | ห้องบรรยาย                  | 276       | 4,970       | 2,262  | 270       | 4,892       | 2,262  | 257       | 4,262       | 2,418  | 283       | 4,661       | 2,340  |
|       | 9-1004      | ห้องบรรยาย                  | 185       | 5,328       | 2,394  | 176       | 5,096       | 2,280  | 150       | 4,262       | 2,622  | 156       | 4,606       | 2,508  |

ตารางที่ ข. 4.2 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน และพื้นที่รับอากาศที่ใช้งานจริง ของอาคาร30ปีศรีปทุม ภาคเรียนที่ 2 / 2552 (ต่อ)

| หมู่<br>ห้อง | หมายเลข<br>ห้อง | รายละเอียด                               | มค.53     |              |         | กพ.53     |              |         | มีค.53    |              |         | เมย.53    |              |         |
|--------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|
|              |                 |                                          | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     | ชม.ใช้งาน | จน.ผู้ใช้งาน | พท.     |
|              | 9-1005          | ห้องบรรยาย                               | 177       | 4,069        | 2,604   | 168       | 3,800        | 2,480   | 165       | 3,753        | 2,852   | 168       | 3,956        | 2,728   |
|              | 9-1006          | ห้องบรรยาย                               | 251       | 7,850        | 3,364   | 246       | 7,683        | 3,364   | 281       | 6,798        | 3,596   | 321       | 7,814        | 3,480   |
|              | 9-1007          | ห้องคณะบัญชี                             | 250       | 375          | 5,625   | 250       | 375          | 5,625   | 230       | 345          | 6,075   | 260       | 390          | 5,850   |
|              | 9-1008          | ห้องคณะนิติศาสตร์                        | 250       | 350          | 5,625   | 250       | 350          | 5,625   | 230       | 322          | 6,075   | 260       | 364          | 5,850   |
|              | 9-1009          | ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ            | 250       | 400          | 1,350   | 250       | 400          | 1,350   | 230       | 368          | 1,458   | 260       | 416          | 1,404   |
|              | 9-1100          | พื้นที่บริการนักศึกษา                    | 377       | 435          | 6,902   | 377       | 435          | 6,902   | 338       | 390          | 7,378   | 390       | 450          | 7,140   |
|              | 9-1101          | ห้องปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์สาขาการโรงแรม | 99        | 630          | 3,444   | 99        | 630          | 3,280   | 99        | 630          | 3,772   | 105       | 660          | 3,608   |
|              | 9-1100          | ศูนย์สุขภาพ                              | 338       | 1,315        | 16,875  | 338       | 1,214        | 16,875  | 316       | 904          | 18,225  | 352       | 895          | 17,550  |
|              | 9-1200          | ศูนย์กีฬาในร่ม                           | 96        | 670          | 34,200  | 96        | 670          | 34,200  | 60        | 650          | 36,936  | 100       | 700          | 35,568  |
|              | 9-1201          | ห้องพักอาจารย์ประจำศูนย์กีฬาในร่ม        | 250       | 75           | 1,325   | 250       | 75           | 1,325   | 230       | 69           | 1,431   | 260       | 78           | 1,378   |
|              | รวม             |                                          | 8,577     | 120,107      | 196,783 | 8,560     | 123,189      | 196,386 | 7,662     | 96,740       | 212,694 | 8,866     | 119,125      | 204,932 |